

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Wellness centrum u vodní nádrže Džbán, Praha 6
Jméno autora:	Šárka Szabová
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	Ing.arch.Martin Bobro
Pracoviště oponenta práce:	Fakulta stavební (F)

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	A
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	A
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	A
Kvalita technického řešení	A
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Diplomní projekt je zpracován velice hezky s příjemnou grafikou. Exteriérová forma objektu je čistá, s výrazným a hezkým motivem vlny. Jako samostatně stojící solitér toto architektonické řešení, se svým sebevědomým výrazem, vhodně zapadá do okolí.

Rozsáhlé zadání wellnes s bazény, saunami, fitness a dalšími provozy a jejich komplikovanou spleť vazeb je zpracované na dobré úrovni. Nicméně, vzhledem ke komplikovanosti provozu, se čistá architektonická forma exteriéru v dispozičním řešení místy vytrácí.

Velkoryse koncipovaným prostorům chybí jistá velkorysost - například šířka vstupního schodiště k hlavním bazénům v 1.PP a 1.NP je "pocitově" poddimenzovaná. V reálném projektu by byl dán důraz na požární řešení (nejsem si jist únikem z bazénků v 1.PP) a technické řešení. Projekt je ale pro jednotlivce velice rozsáhlý a v reálném životě by jej řešil tým lidí.

Zvážil bych problematiku k doplňující otázce:

Výpočet schodiště - viz str.56, Výsek půdorysu 1.NP a str.58, Výsek řezu A-A, není proveden podle vyhlášky č.10 (Pražské stavební předpisy), příloha č. 1 k ustanovení § 56 odst. 2:

"Vzájemný vztah mezi šířkou a výškou schodišťového stupně

— Výška a šířka schodišťového stupně musí být v takovém vzájemném poměru, aby součet dvou výšek a jedné šířky činil nejméně 0,61 m a nejvíce 0,65 m."

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **A**

Datum: 30.5.2022

Podpis:

