ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Příloha č.2:

Stanovení množství odváděného vzduchu z garáže

Úvod **3**

Metodika **3**

Obrázek č. 1: Situace Garáž 3

Výpočet **4**

Závěr **5**

Zdroje **6**

1. Úvod

Garáže se nachází v 1. podzemním podlaží objektu a tvoří jeho podstatnou část. Z provozních důvodů budou odvětrávány nezávisle na zbytku objektu.

Systém odtahu vzduchu z garáží je řešen jako nucený - podtlakový, jelikož není možnost tento prostor příčně provětrat a zajistit tak potřebné množství větracího vzduchu

2. Metodika

Návrh vychází z normy ČSN 73 6058 (736058) - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
Množství odváděného vzduchu se pro garážové prostory odvíjí od množství parkovacích míst, objemu vzduchu v místnosti, maximalní povolené rychlosti, délky rovného úseku a řady dalších parametrů. K výpočtu vlastního množství byl využit výpočetní program Výpočet provozního větrání garáží dle ČSN 73 6058 [2].



Obrázek č. 1: Situace Garáž

Výpočet provozního větrání hromadných garáží dle ČSN 73 6058

Stavba : **Vyšehradská**
Investor : **DP2022**
Projektant: **JV**
Stupeň projektu : **DUR**

Datum : **5/10/2022**

Velkost města : **Velkoměsto**
Samoobslužné garáže : **Ano**
Vjezd do garáže : **1. PP**
Počet úseků / : **1** -
Rampy pro vozidla **Rampa přímá**

Celkový počet stání v garáži ΣP : **23** -
Rychlost jízdy w : **10** km/h **2,78** m/s
Druh garáže : **Administrativní budova ΣP < 50**
Frekvence výměn vozidel na stání f : **0,5** 1/h
Parkovací doba jednoho vozidla tp : **2,00** h

Zpracováno v rámci odborné činnosti 0101HL TÚ ČVUT v Praze, Autoři: Bořivoj Hrabovský, František Drkal, Jan Schwarzer

	Úsek se společnou výměnou vozidel	Počet vozidel současně v provozu n (-)	Vnitřní objem úseku Vúsek (m3)	Počet stání vozidel v úseku P (-)	Počet projíždějících vozidel v úsecích	Parkující vozidla: Délka trasy rovina snrov (m)	Délka trasy klesání skl (m)	Délka trasy stoupání sst (m)	Sklon rampy (%)	Doba Volnoběhu tv (s)	Projíždějící vozidla: Délka trasy rovina snrov (m)	Délka trasy klesání skl (m)	Délka trasy stoupání sst (m)	Sklon rampy (%)	Doba Volnoběhu tv (s)	Průtok vzduchu V (m3/h)	Měrný průtok vzduchu Vm (m3/h.stání)	Intenzita větrání I (1/h)	Skutečný průtok vzduchu Vskut (m3/h)
1. PP	Ne		2 508	23	0	50	5	0	14	75	0	0	0	0	40	727	32	0,3	1 404
2. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
4. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
7. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
8. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
9. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
10. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
11. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
12. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
13. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
14. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
15. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
16. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
17. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
18. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20. PP	Ne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
														Celkem Ve (m3/h)		727	Celkem Vc,skut (m3/h)		1 404

4. Závěr

Garáže budou odtahovány pomocí ventilátoru TD 2000/315 na střechu objektu. Ventilátor bude spínán pomocí čidla CO_2 umístěného v prostoru garáže. Při průchodu do ventilační šachty z prostoru garáže bude osazena požární klapka. Potrubí je na střeše ukončené výfukovým kusem s protidešťovou mřížkou.

Zdroje

1) ČSN 73 6058 (736058). *Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.* Praha, 2011.
2) Kostková, Drkal, Schwarzer. *Výpočet provozního větrání garáží dle ČSN 73 6058.* Dostupné z: https://www.stpcr.cz/?download=_/download/vypocet-provozniho-v-trani-garazi.xls