splašková stoka BOROTÍN | VARIANTA 1.A

	Vstupní data											Návrh dimenze stoky											POSOUZENÍ ZANÁŠENÍ																									
																							výpočet plnění a rychlost proudění při Q 24									posouzení tečného napětí				výpočet plnění a rychlost proudění při Q h											
uzel	počet EO	EO celkem	Q 24, obyvatelstvo	Q 24, balastní	Q 24	Q 24	Q 24	k h,max	Qh, max	Qh, max	Qh, max	DN stoky	i	n	S	O	R	C	v	Q kap	Q kap	Q kap> 2Qh?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q 24	ρ OV	g	τ	τ > 4 Pa?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q h	v (Qh) > 0.6
	[ob]	[ob]	[l/den]	[l/den]	[l/den]	[m3/den]	[l/s]	[-]	[l/h]	[l/s]	[m3/h]	[mm]	[%]	[-]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[m3/s]	[l/s]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[kg/m3]	[m/s2]	[Pa]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[podmínka]
Š_A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_A1	10	10	1500	375	1875	1.875	0.0217	7.5	585.9375	0.16276	0.585938	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	2.843921	58.1408134	0.390074	0.00011	0.058511	0.001888	39.06075	0.200796	0.022176	1006	9.81	0.260792	nevyhovuje	7.172042	91.65532287	0.620964	0.00044	0.093145	0.004728	45.51996	0.370339	0.163088	nevyhovuje
Š_A2	10	20	3000	750	3750	3.75	0.0434	7.35	1148.438	0.31901	1.148438	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	3.843921	67.4803883	0.453752	0.000173	0.068063	0.002547	41.06167	0.24521	0.042513	1006	9.81	0.351941	nevyhovuje	9.799419	106.6545268	0.72693	0.000701	0.10904	0.006433	47.91738	0.454741	0.318979	nevyhovuje
Š_A3	20	40	6000	1500	7500	7.5	0.0868	6.9	2156.25	0.598958	2.15625	300	3.30%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.59	0.254	253.74	vyhovuje	4.408948	72.200986	0.486112	0.000213	0.072917	0.002919	42.00482	0.412269	0.087752	1006	9.81	0.950673	nevyhovuje	13.14943	122.8319405	0.84368	0.001087	0.126552	0.008586	50.27941	0.846341	0.919624	vyhovuje
Š_A4	16	56	8400	2100	10500	10.5	0.1215	6.6	2887.5	0.802083	2.8875	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.269672	85.8275673	0.580292	0.00036	0.087044	0.004139	44.52173	0.338906	0.122097	1006	9.81	0.57185	nevyhovuje	15.07232	131.06518	0.904263	0.001331	0.135639	0.009811	51.40973	0.602522	0.801836	vyhovuje
Š_AB1	16	72	10800	2700	13500	13.5	0.1563	6.31	3549.375	0.985938	3.549375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	7.033608	90.7878998	0.614894	0.000428	0.092234	0.004638	45.37399	0.365611	0.156389	1006	9.81	0.640754	nevyhovuje	16.60418	137.1941156	0.949944	0.001536	0.142492	0.010782	52.22429	0.641626	0.985739	vyhovuje
Š_B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_B1	5	5	750	187.5	937.5	0.938	0.0109	7.8	304.6875	0.084635	0.304688	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	1.742718	45.5972943	0.305165	5.3E-05	0.045775	0.001159	36.00948	0.212656	0.011279	1006	9.81	0.344183	nevyhovuje	4.430983	72.37848768	0.487331	0.000214	0.0731	0.002934	42.0395	0.39504	0.084714	nevyhovuje
Š_B2	35	40	6000	1500	7500	7.500	0.0868	7.4	2312.5	0.642361	2.3125	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	4.482156	72.7889312	0.490151	0.000218	0.073523	0.002967	42.11946	0.398054	0.086839	1006	9.81	0.881425	nevyhovuje	11.3685	114.5653965	0.783669	0.000875	0.11755	0.007444	49.09786	0.734955	0.643154	vyhovuje
Š_B3	16	56	8400	2100	10500	10.500	0.1215	7.21	3154.375	0.876215	3.154375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.256675	85.7404594	0.579685	0.000359	0.086953	0.00413	44.50649	0.338442	0.121552	1006	9.81	0.570677	nevyhovuje	15.71399	133.6752256	0.923653	0.001416	0.138548	0.010218	51.75927	0.619076	0.876452	vyhovuje
Š_AB1	41	97	14550	3637.5	18187.5	18.188	0.2105	6.72	5092.5	1.414583	5.0925	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	8.080922	97.138567	0.659476	0.000526	0.098921	0.005319	46.42309	0.400616	0.210803	1006	9.81	0.734944	nevyhovuje	19.67793	148.5416908	1.03599	0.001976	0.155398	0.012714	53.67909	0.716163	1.414961	vyhovuje
Š_AB1	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_AB2	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	5.88%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	4.79	0.339	338.70	vyhovuje	7.489202	93.6092422	0.63466	0.00047	0.095199	0.004934	45.8456	0.780921	0.366843	1006	9.81	2.863422	nevyhovuje	16.38008	136.3190093	0.94339	0.001506	0.141508	0.01064	52.1093	1.303398	1.962483	vyhovuje
Š_AB3	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	10.45751	110.052578	0.751224	0.000773	0.112684	0.006858	48.43083	0.474547	0.366713	1006	9.81	0.947505	nevyhovuje	22.9557	159.4960258	1.121103	0.002481	0.168165	0.014753	55.02613	0.790801	1.961883	vyhovuje
Š_AB4	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	10.45027	110.015889	0.750961	0.000772	0.112644	0.006853	48.42534	0.474332	0.366169	1006	9.81	0.94686	nevyhovuje	22.95501	159.4938456	1.121086	0.002481	0.168163	0.014752	55.02587	0.790786	1.961759	vyhovuje
Š_PŮV_2	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	0.50%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	1.40	0.099	98.77	vyhovuje	13.29918	123.497136	0.848543	0.001105	0.127281	0.008682	50.37238	0.331881	0.366739	1006	9.81	0.428397	nevyhovuje	29.29443	178.1029654	1.27124	0.003552	0.190686	0.01863	57.20827	0.552138	1.961438	nevyhovuje

výhledová spotřeba vody: 150 l/os/den
balastní vody 0.2

splašková stoka BOROTÍN | VARIANTA 1.B

	Vstupní data											Návrh dimenze stoky											POSOUZENÍ ZANÁŠENÍ																									
																							výpočet plnění a rychlost proudění při Q 24									posouzení tečného napětí				výpočet plnění a rychlost proudění při Q h											
uzel	počet EO	EO celkem	Q 24, obyvatelstvo	Q 24, balastní	Q 24	Q 24	Q 24	k h,max	Qh, max	Qh, max	Qh, max	DN stoky	i	n	S	O	R	C	v	Q kap	Q kap	Q kap> 2Qh?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q 24	ρ OV	g	τ	τ > 4 Pa?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q h	v (Qh) > 0.6
	[ob]	[ob]	[l/den]	[l/den]	[l/den]	[m3/den]	[l/s]	[-]	[l/h]	[l/s]	[m3/h]	[mm]	[%]	[-]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[m3/s]	[l/s]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[kg/m3]	[m/s2]	[Pa]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[podmínka]
Š_A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_A1	10	10	1500	375	1875	1.875	0.0217	7.5	585.9375	0.16276	0.585938	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	2.843921	58.1408134	0.390074	0.00011	0.058511	0.001888	39.06075	0.200796	0.022176	1006	9.81	0.260792	nevyhovuje	7.172042	91.65532287	0.620964	0.00044	0.093145	0.004728	45.51996	0.370339	0.163088	nevyhovuje
Š_A2	10	20	3000	750	3750	3.75	0.0434	7.35	1148.438	0.31901	1.148438	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	3.843921	67.4803883	0.453752	0.000173	0.068063	0.002547	41.06167	0.24521	0.042513	1006	9.81	0.351941	nevyhovuje	9.799419	106.6545268	0.72693	0.000701	0.10904	0.006433	47.91738	0.454741	0.318979	nevyhovuje
Š_A3	20	40	6000	1500	7500	7.5	0.0868	6.9	2156.25	0.598958	2.15625	300	3.30%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.59	0.254	253.74	vyhovuje	4.408948	72.200986	0.486112	0.000213	0.072917	0.002919	42.00482	0.412269	0.087752	1006	9.81	0.950673	nevyhovuje	13.14943	122.8319405	0.84368	0.001087	0.126552	0.008586	50.27941	0.846341	0.919624	vyhovuje
Š_A4	16	56	8400	2100	10500	10.5	0.1215	6.6	2887.5	0.802083	2.8875	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.269672	85.8275673	0.580292	0.00036	0.087044	0.004139	44.52173	0.338906	0.122097	1006	9.81	0.57185	nevyhovuje	15.07232	131.06518	0.904263	0.001331	0.135639	0.009811	51.40973	0.602522	0.801836	vyhovuje
Š_AB1	16	72	10800	2700	13500	13.5	0.1563	6.31	3549.375	0.985938	3.549375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	7.033608	90.7878998	0.614894	0.000428	0.092234	0.004638	45.37399	0.365611	0.156389	1006	9.81	0.640754	nevyhovuje	16.60418	137.1941156	0.949944	0.001536	0.142492	0.010782	52.22429	0.641626	0.985739	vyhovuje
Š_B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_B1	5	5	750	187.5	937.5	0.938	0.0109	7.8	304.6875	0.084635	0.304688	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	1.742718	45.5972943	0.305165	5.3E-05	0.045775	0.001159	36.00948	0.212656	0.011279	1006	9.81	0.344183	nevyhovuje	4.430983	72.37848768	0.487331	0.000214	0.0731	0.002934	42.0395	0.39504	0.084714	nevyhovuje
Š_B2	35	40	6000	1500	7500	7.500	0.0868	7.4	2312.5	0.642361	2.3125	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	4.482156	72.7889312	0.490151	0.000218	0.073523	0.002967	42.11946	0.398054	0.086839	1006	9.81	0.881425	nevyhovuje	11.3685	114.5653965	0.783669	0.000875	0.11755	0.007444	49.09786	0.734955	0.643154	vyhovuje
Š_B3	16	56	8400	2100	10500	10.500	0.1215	7.21	3154.375	0.876215	3.154375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.256675	85.7404594	0.579685	0.000359	0.086953	0.00413	44.50649	0.338442	0.121552	1006	9.81	0.570677	nevyhovuje	15.71399	133.6752256	0.923653	0.001416	0.138548	0.010218	51.75927	0.619076	0.876452	vyhovuje
Š_AB1	41	97	14550	3637.5	18187.5	18.188	0.2105	6.72	5092.5	1.414583	5.0925	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	8.080922	97.138567	0.659476	0.000526	0.098921	0.005319	46.42309	0.400616	0.210803	1006	9.81	0.734944	nevyhovuje	19.67793	148.5416908	1.03599	0.001976	0.155398	0.012714	53.67909	0.716163	1.414961	vyhovuje
Š_AB1	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_AB2	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	5.88%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	4.79	0.339	338.70	vyhovuje	7.489202	93.6092422	0.63466	0.00047	0.095199	0.004934	45.8456	0.780921	0.366843	1006	9.81	2.863422	nevyhovuje	16.38008	136.3190093	0.94339	0.001506	0.141508	0.01064	52.1093	1.303398	1.962483	vyhovuje
Š_AB3	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	10.45382	110.033865	0.75109	0.000772	0.112663	0.006855	48.42803	0.474437	0.366435	1006	9.81	0.947176	nevyhovuje	22.95634	159.4980529	1.121119	0.002481	0.168168	0.014753	55.02637	0.790815	1.961998	vyhovuje
Š_AB4	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	4.59%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	4.23	0.299	299.25	vyhovuje	7.939371	96.3073749	0.653622	0.000513	0.098043	0.005227	46.28829	0.716999	0.367467	1006	9.81	2.367891	nevyhovuje	17.3579	140.0867498	0.97169	0.001641	0.145754	0.011257	52.60143	1.195705	1.961931	vyhovuje
Š_AB5	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	10.47027	110.117267	0.751688	0.000774	0.112753	0.006866	48.44051	0.474926	0.367673	1006	9.81	0.948641	nevyhovuje	22.95657	159.4987939	1.121125	0.002481	0.168169	0.014753	55.02646	0.790821	1.96204	vyhovuje
~~Š_SBĚR~~	~~729~~	~~898~~	~~134700~~	~~33675~~	~~168375~~	~~168.375~~	~~1.9488~~	~~2.25~~	~~15785.16~~	~~4.384766~~	~~15.78516~~	~~600~~	~~0.50%~~	~~0.015~~	~~0.282743~~	~~1.884956~~	~~0.15~~	~~48.59489~~	~~1.33~~	~~0.376~~	~~376.28~~	~~vyhovuje~~	~~31.0877~~	~~265.978753~~	~~0.918549~~	~~0.005572~~	~~0.275565~~	~~0.020221~~	~~34.79709~~	~~0.349889~~	~~1.949662~~	~~1006~~	~~9.81~~	~~0.997797~~	~~nevyhovuje~~	~~45.48595~~	~~317.6324897~~	~~1.115757~~	~~0.009788~~	~~0.334727~~	~~0.029242~~	~~37.00354~~	~~0.447437~~	~~4.379555~~	~~nevyhovuje~~

výhledová spotřeba vody: 150 l/os/den
balastní vody 0.2

Úsek Š_AB4 → Š_SBĚR je nutné samostatně kapacitně posoudit. Napojuje se na něj kanalizace z celé obce a ze sběrné šachty je odváděna všechna odapdní voda na ČOV. Pro návrh byla použita kameninová trouba DN 600, která v tomto úseku byla používána před napojením nové větvě. S novou větví byla původní trasa napřímena.

splašková stoka BOROTÍN | VARIANTA 2

	Vstupní data											Návrh dimenze stoky											POSOUZENÍ ZANÁŠENÍ																									
																							výpočet plnění a rychlost proudění při Q 24									posouzení tečného napětí				výpočet plnění a rychlost proudění při Q h											
uzel	počet EO	EO celkem	Q 24, obyvatelstvo	Q 24, balastní	Q 24	Q 24	Q 24	k h,max	Qh, max	Qh, max	Qh, max	DN stoky	i	n	S	O	R	C	v	Q kap	Q kap	Q kap> 2Qh?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q 24	ρ OV	g	τ	τ > 4 Pa?	h vody	B v hladině	α	S	O	R	C	v	Q h	v (Qh) > 0.6
	[ob]	[ob]	[l/den]	[l/den]	[l/den]	[m3/den]	[l/s]	[-]	[l/h]	[l/s]	[m3/h]	[mm]	[%]	[-]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[m3/s]	[l/s]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[kg/m3]	[m/s2]	[Pa]	[podmínka]	[mm]	[mm]	[rad]	[m2]	[m]	[m]	$[\sqrt{m/s}]$	[m/s]	[l/s]	[podmínka]
Š_A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_A1	10	10	1500	375	1875	1.875	0.0217	7.5	585.9375	0.16276	0.585938	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	2.843921	58.1408134	0.390074	0.00011	0.058511	0.001888	39.06075	0.200796	0.022176	1006	9.81	0.260792	nevyhovuje	7.172042	91.65532287	0.620964	0.00044	0.093145	0.004728	45.51996	0.370339	0.163088	nevyhovuje
Š_A2	10	20	3000	750	3750	3.75	0.0434	7.35	1148.438	0.31901	1.148438	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	3.843921	67.4803883	0.453752	0.000173	0.068063	0.002547	41.06167	0.24521	0.042513	1006	9.81	0.351941	nevyhovuje	9.799419	106.6545268	0.72693	0.000701	0.10904	0.006433	47.91738	0.454741	0.318979	nevyhovuje
Š_A3	20	40	6000	1500	7500	7.5	0.0868	6.9	2156.25	0.598958	2.15625	300	3.30%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.59	0.254	253.74	vyhovuje	4.408948	72.200986	0.486112	0.000213	0.072917	0.002919	42.00482	0.412269	0.087752	1006	9.81	0.950673	nevyhovuje	13.14943	122.8319405	0.84368	0.001087	0.126552	0.008586	50.27941	0.846341	0.919624	vyhovuje
Š_A4	16	56	8400	2100	10500	10.5	0.1215	6.6	2887.5	0.802083	2.8875	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.269672	85.8275673	0.580292	0.00036	0.087044	0.004139	44.52173	0.338906	0.122097	1006	9.81	0.57185	nevyhovuje	15.07232	131.06518	0.904263	0.001331	0.135639	0.009811	51.40973	0.602522	0.801836	vyhovuje
Š_AB1	16	72	10800	2700	13500	13.5	0.1563	6.31	3549.375	0.985938	3.549375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	7.033608	90.7878998	0.614894	0.000428	0.092234	0.004638	45.37399	0.365611	0.156389	1006	9.81	0.640754	nevyhovuje	16.60418	137.1941156	0.949944	0.001536	0.142492	0.010782	52.22429	0.641626	0.985739	vyhovuje
Š_B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_B1	5	5	750	187.5	937.5	0.938	0.0109	7.8	304.6875	0.084635	0.304688	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	1.742718	45.5972943	0.305165	5.3E-05	0.045775	0.001159	36.00948	0.212656	0.011279	1006	9.81	0.344183	nevyhovuje	4.430983	72.37848768	0.487331	0.000214	0.0731	0.002934	42.0395	0.39504	0.084714	nevyhovuje
Š_B2	35	40	6000	1500	7500	7.500	0.0868	7.4	2312.5	0.642361	2.3125	300	3.01%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	3.43	0.242	242.33	vyhovuje	4.482156	72.7889312	0.490151	0.000218	0.073523	0.002967	42.11946	0.398054	0.086839	1006	9.81	0.881425	nevyhovuje	11.3685	114.5653965	0.783669	0.000875	0.11755	0.007444	49.09786	0.734955	0.643154	vyhovuje
Š_B3	16	56	8400	2100	10500	10.500	0.1215	7.21	3154.375	0.876215	3.154375	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	6.256675	85.7404594	0.579685	0.000359	0.086953	0.00413	44.50649	0.338442	0.121552	1006	9.81	0.570677	nevyhovuje	15.71399	133.6752256	0.923653	0.001416	0.138548	0.010218	51.75927	0.619076	0.876452	vyhovuje
Š_AB1	41	97	14550	3637.5	18187.5	18.188	0.2105	6.72	5092.5	1.414583	5.0925	300	1.40%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	2.34	0.165	165.27	vyhovuje	8.080922	97.138567	0.659476	0.000526	0.098921	0.005319	46.42309	0.400616	0.210803	1006	9.81	0.734944	nevyhovuje	19.67793	148.5416908	1.03599	0.001976	0.155398	0.012714	53.67909	0.716163	1.414961	vyhovuje
Š_AB1	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š_AB2	0	169	25350	6337.5	31687.5	31.688	0.3668	5.35	7063.672	1.962131	7.063672	300	5.88%	0.009	0.070686	0.942478	0.075	72.15521	4.79	0.339	338.70	vyhovuje	7.489675	93.6121181	0.63468	0.00047	0.095202	0.004935	45.84608	0.780953	0.366893