

## I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Paďouk** Jméno: **Ondřej** Osobní číslo: **461733**  
Fakulta: **Fakulta biomedicínského inženýrství**  
Studijní program: **Civilní nouzové plánování**  
Název práce: **Evakuace osob s omezenou schopností pohybu z Charitního domova Moravec**

## II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce		Počet bodů
1.	Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění zadání). (0 - 30 bodů)*	21
2.	Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 - 20 bodů)*	15
3.	Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 - 10 bodů)*	10
4.	Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 - 40 bodů)*	35
5.	<b>Celkový počet bodů</b>	<b>81</b>

\* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

## III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaký je rozdíl v pojmu jednotka sboru dobrovolných hasičů a sbor dobrovolných hasičů, jež mají zasahovat při požáru v Domově ...?
2. Proč je při povodních oorganizována evakuace s ukrytím?
- 3.

#### IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**:	A (výborně)	B (velmi dobře)	C (dobře)	D (uspokojivě)	E (dostatečně)	F (nedostatečně)
Počet bodů:	100 - 90	89 - 80	79 - 70	69 - 60	59 - 50	< 50
	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*\* v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/~~nedoporučuji~~ k obhajobě.

#### V. KOMENTÁŘ

Práce je zpracována na aktuální, významné téma, neboť s potížemi při evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace se setkáváme celkem často.

V práci není zmínka o novelizaci zákona o požární ochraně, která je účinná od 1. 12. 2021, kde se stanoví, že zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb a má ubytovací kapacitu nad 50 osob musí být do 1. 12. 2024 vybaveno elektrickou požární signalizací.

V práci jsou terminologické nepřesnosti nebo nepřesná sousloví, např. chráněná úniková cesta tvořená pouze z nehořlavých materiálů, požární bezpečnostní zařízení, autonomní požární detektory, elektronická požární signalizace, požární zatěž, zahoření únikové cesty, stavitelská řešení, namísto stavební. Zákon č. 131/1985 Sb., je zrušený.

V tab. 3 je pravděpodobně chybně uvedeno, že jednotka požární ochrany v obci Moravec je jednotkou požární ochrany kategorie IV, což je hasičský záchranný sbor podniku. Opět je nepřesně uvedeno, že zasahuje SDH Moravec, Strážek a Bobrová. Není uvedeno v jakém početním stavu a s jakou technikou jednotky požární ochrany přijedou.

V seznamu obrázků i tabulek nejsou uvedeny strany, na kterých jsou tyto zveřejněny.

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Karda

Organizace: Externí spolupracovník: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Katedra radiologie a toxikologie

Kontaktní adresa: České Budějovice

Podpis: .....

Datum: .....