

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|---|
| Název práce: | Víceúčelové zdravotnické zařízení, Praha 4, Krč |
| Jméno autora: | Bc. Eliška ptáčková |
| Typ práce: | diplomová |
| Fakulta/ústav: | Fakulta stavební (FSv) |
| Katedra/ústav: | Katedra architektury |
| Oponent práce: | Ing.arch. Ladislav Schejbal |
| Pracoviště oponenta práce: | Atelier SAH |

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

| | |
|---|-----------------|
| Splnění zadání | splněno |
| Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy | B - velmi dobře |
| Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb | B - velmi dobře |
| Kvalita technického řešení | B - velmi dobře |
| Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce | B - velmi dobře |

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Diplomní projekt vychází z dobře zpracovaného před diplomního projektu. Před diplomní projekt řeší zástavbu na pozemku před Thomayerovou nemocnicí vymezenou ulicemi Vídeňská a Novodvorská. Urbanistický koncept je řešen zástavbou převážně bytovými domy. Kladem je řešení centrálního zeleného pásu, který akcentuje kompoziční osu Thomayerovy nemocnice. Trochu sporadické je umístění zástavby do pásu mezi Vídeňskou a areálem nemocnice.

Výběr objektu pro zpracování diplomním projektem mi nepřipadá úplně šťastný, zejména pro bezprostřední blízkost silné prostorové kompozice Thomayerovy nemocnice. Tato poměrně obtížná úloha je poměrně dobře řešena jednoduchým objektem. Objekt působí jednoznačně ve výrazu i v konstrukčním pojetí. Dobře jsou řešeny vazby a vztahy mezi jednotlivými funkcemi v rámci dispozice. Poněkud méně jasné je rozdělení na dva objekty spojené můstkem. Na novou dominantu v křižovatce je to poněkud nedůrazné. Dispozice je řešena přehledně bez kolizních míst. Obvodový plášť se snaží přiblížit vzhled budovy objektům Thomayerovy nemocnice. Objekt je poctivě a v mnohém dobře řešen.

Diplomní projekt je výborně graficky zpracován.

Součástí řešení není návrh PBŘ, schema TZI ano.

Otázky: Pohovořte o výběru objektu pro zpracování diplomního projektu?

Pohovořte o kompozici objektu a zdůvodněte ji?

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**.

Datum: 10.6.2023

Podpis: