



- Přívodní potrubí 55 °C
- - Vratné potrubí 40 °C
- Termostatická hlavice IVAR T 5000

RŠ - Regulační šroubení pro VK a VKL jde o typ IVAR.DD 345 pro Korado Linear Max - M jde o typ IVAR.DV 103  
 TRV - Termostatický ventil - pro VK a VKL součástí tělesa pro Korado Linear Max - M jde o typ IVAR.DV 104

Trubkové otopné těleso Korado Linear Max - M v místnosti -105- obsahuje elektrickou topnou tyč o výkonu 700 W

Desková otopná tělesa jsou vždy typu Korado VK nebo Korado VKL

Potrubí je měděné a vedené v podlaze a je izolováno návlekovou izolací TUBEX v souladu s vyhláškou č. 193 /2007 Sb.

Vypracoval: <b>Tomáš Uhlíř</b>	Datum: <b>6.5.2023</b>
Číslo výkresu: <b>02</b>	Měřítko: <b>1:50</b>
Název výkresu: <b>Protiproudá otopná soustava</b>	