



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO01 - Hlavní ob							
110101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
110101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
SO01 - Hlavní ob							
110102 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEŽŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 27.10.23
110301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
110501 1	PAŽENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
110601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 3.11.23
110701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 24.11.23
110701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 16.11.23
111352 1	VRTY PRO PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
111352 2	VRTY PRO PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
111402 1	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402 3	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402 2	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402 3	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
111402 2	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111452 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 23.2.24
111502 3	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.12.23 8.12.23
111502 2	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111502 5	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.12.23 8.12.23
111502 3	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111502 2	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tr.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; trídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, trídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 23.2.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.23 19.1.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.23 19.1.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 23.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.2.24 16.2.24
112103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.2.24 16.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 5	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontroli Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.3.24 12.4.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV	PSV Spec. Zkuš.				
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24
112404 3	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.24 22.3.24
112404 2	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 3	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.3.24 22.3.24
112404 6	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 14	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 6	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		PŮSOBENÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112751 6	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	17.5.24 28.6.24
112751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 4.7.24
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 1	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113404 5	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	31.5.24 31.5.24
113404 3	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 4	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	31.5.24 31.5.24
113404 5	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 24	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 7	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.6.24 7.6.24
113504 2	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321.,ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
113606 1	VJEZDOVÁ RAMP SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídicí znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 30.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídicí znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 30.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAROVÁNÍ		+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídicí znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
114409 8	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY		+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; třid.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
114409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 6.9.24
114457 2	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	T+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 13.9.24
114557 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.12.24
114727 7	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114727 3	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114807 4	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 3.1.25
114807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 3.1.25
114859 1	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 8.11.24
115103 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115127 5	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 25	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 23.8.24
115327 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLAŠTĚ	+	S+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 30.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 30.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701.;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115357 16	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 4.10.24
115357 4	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 4.10.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 12.7.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 12.7.24
115507 3	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 8.11.24
115527 4	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 18.10.24
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 30.8.24
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 30.8.24
115527 4	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 8.11.24
115607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 11.10.24
115607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 11.10.24
115607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 6.9.24
115627 1	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115627 1	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 25.10.24
115627 1	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 1.11.24
115647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 15.11.24
115657 12	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 8.11.24
115657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 3.1.25
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 3.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
115707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
115727 1	SILNOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 29.11.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 29.11.24
115767 1	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 11.10.24
115787 1	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 22.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 22.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... ,64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 22.11.24
115901 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.12.24 10.1.25
115901 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	S+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.24 6.12.24
115902 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 13.12.24
115905 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 27.12.24
116109 24	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24
116207 8	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... ,64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 11.10.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
116207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 11.10.24
116306 8	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
116306 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
116306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
116507 6	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 8.11.24
116507 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 8.11.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.12.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.12.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.12.24
116806 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24
116806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
116806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
116806 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 21	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 8.11.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24
117303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontroli Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
117303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
117357 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117407 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 13.12.24
117407 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 29.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 22.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 6.12.24
117607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117707 9	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 29.11.24
117757 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	S+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 20.12.24
117859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25
118109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 24.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
118109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 17.1.25
118207 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 31.1.25
118207 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektů	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 13.12.24
118207 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
118207 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 20.12.24
118307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 20.12.24
118307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 27.12.24
118357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektů	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118507 11	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	+	S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 10.1.25
118507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 31.1.25
118507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 10.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	+	S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118607 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 3.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; ř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118809 3	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.1.25 10.1.25
118859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 17.1.25
118900 1	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 17.1.25
119109 9	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 23.8.24
119109 9	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNÉ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ř.zn:7381..;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 30.8.24
119207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílečích procedur Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 6.9.24
119207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 6.9.24
119257 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	S+	+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 27.12.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrol Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119306 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTANÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+ +	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321..;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 27.12.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV	+	S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 27.12.24
119407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251..; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	8.11.24 10.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119587 3	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+		A,D Atest, záz.n.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25
119587 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+	+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Hlavní ob / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.2.25 7.2.25

Studentská verze



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
 PSV Kontrolu provádí mistr PSV
 Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
 Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
 G+ - geodet
 T+ - technolog
 +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
 D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
 M Měření (geometrických veličin)
 Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věc