CONTEC - Harmonogram rizik BOZP akce: GROSCELK BD Na Groši

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
SO01 - Hlavní ob				
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 / 0
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
SO01 - Hlavní ob				
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	5,4	8 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	8 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - Hlavní ob	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 / 0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 / 0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	8 / 0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	4 / 0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 / 0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Hlavní ob	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
110501	PAŽENÍ SO01 - Hlavní ob	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
110501	PAŽENÍ SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 / 0
110501	PAŽENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 / 0
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen	6,0	1 / 0
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	4 / 0
111402	PILOTY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	4 / 0
111402	PILOTY SO01 - Hlavní ob	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	1 / 0
111452	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	4 / 0
111452	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen	6,0	1 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	8 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	2 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	7 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	2 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	2 / 0
111502	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2 / 0
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 / 0
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB\SO01 - Hlavní ob	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	8 / 0
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB\SO01 - Hlavní ob	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	2 / 0
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB\SO01 - Hlavní ob	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB\SO01 - Hlavní ob	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Popálení horkou živicí	4,2	1 / 0
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	4,2	1 / 0
111757	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	2 / 0
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - Hlavní ob	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	8 / 0
112103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	6 / 0
112103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 / 0
112103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 / 0
112103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	3 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	1 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Zranění u ohýbaček oceli	5,4	1 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Zranění u nůžek betonářské oceli	4,8	1 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	3 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 / 0
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	3 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	8 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	3 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	3 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	8 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Zranění u ohýbaček oceli	5,4	1 / 0
112354	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	8 / 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	3 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	8 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	3 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	8 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	3 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů	3,6	8 0
112404	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	8 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Zřícení cihelné přízdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při	3,0	2 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 0
112751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
112751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 0
113103	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	3 0
113103	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
113103	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	8 0
113103	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
113103	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	8 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	8 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	3 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů	3,6	8 0
113404	STROPY SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	8 0
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	3 0
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3 0
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	3 0
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0



Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	8 0
113504	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	3 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka	1,8	8 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	8 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	1 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	1 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	3 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
113606	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	3 0
113859	PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	8 0
113859	PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
113859	PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
113859	PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	8 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	8 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	3,0	1 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘ SO01 - Hlavní ob	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	5 0
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	2 0
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁN SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁN SO01 - Hlavní ob	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	8 0
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁN SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁN SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0



Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁN SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
114457	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	3 0
114457	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
114457	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	3,0	1 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	8 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
114557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	3 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 0
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	3 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	3 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	3 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	3 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	3 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	8 0
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	2 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	6 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	6 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	4 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	4 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	8 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	3 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	3 0
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	3 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - Hlavní ob	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
115357	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115357	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115357	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	5,4	8 0
115357	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
115507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
115527	VODOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
115527	VODOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	2 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	2 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	2 0
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	2 0
115627	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
115627	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115627	ARMATURY ÚT SO01 - Hlavní ob	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
115647	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
115647	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	8 0
115657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0



Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	2 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	6 0
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
115727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
115727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	2 0
115727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	6 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	3,0	1 0
115767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
115767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 0
115767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 0
115767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
115787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
115787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
115787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	2 0
115787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob	Zásah statickou elektřinou	1,8	2 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
115807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	2 0
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	3 0
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 0
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 0
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	8 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	8 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	3 0
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
115905	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
115905	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	2 0
115905	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zásah statickou elektřinou	1,8	1 0
116109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0
116109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	8 0
116109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
116109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
116109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	5 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Uvolnění a pád desek tepelné izolace	4,5	2 0
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	8 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	3 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	3 0
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 0
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 0
116607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
116607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0



Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
116607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
116607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
116806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2 0
116806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	2 0
116806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob	Poranění u práce s ocelí	5,4	8 0
116859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
116859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
116859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
116859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	2 0
116859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
117226	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
117226	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	3 0
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
117357	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0
117357	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
117357	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
117357	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	2 0
117357	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	2 0
117407	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
117407	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	8 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	8 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	8 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	2 0
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
117707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
117707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	2,4	8 0
117707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	3 0
117707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
117707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	3 0
117757	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
117757	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob	Zranění malířským strojním vybavením	3,6	1 0
117757	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
117757	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
117859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
117859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
117859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
117859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	8 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	2,7	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	3 0
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob	Zranění el proudem u svařování	4,8	3 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	8 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	2 0
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	2 0
118357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
118357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
118357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
118357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	1 0
118507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0



Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

25.12.23

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1 0
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	3,0	1 0
118607	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
118607	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	5 0
118607	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob	Zásah statickou elektřinou	1,8	2 0
118657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
118657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - Hlavní ob	Zásah statickou elektřinou	1,8	1 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	3,0	1 0
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
118809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
118809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
118809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - Hlavní ob	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	2 0
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	3 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	3 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACI SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	8 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	4 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	4 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	8 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	8 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	4 0
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	4 0
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	2 0
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - Hlavní ob	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	8 0
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ SO01 - Hlavní ob	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0
119287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
119287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ SO01 - Hlavní ob	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
119287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	8 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	2 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	8 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	6 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	2,4	6 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	2 0
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Zranění u maillířských prací, chemické povahy	3,0	2 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	2 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	2 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1 0
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	2 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	8 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	8 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	8 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1 0
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	8 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	8 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	8 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	3 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	8 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	8 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	2,7	1 0
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
119980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Hlavní ob	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
119980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Hlavní ob	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
119980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Hlavní ob	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Studentská verze