



Název práce: DOMOV STUDENTŮ OSTRAVA

Jméno autora: Lucia Brehuv Jurčo

FA ČVUT / 15118 / Ateliér KOUCKÝ

Oponent bakalářské práce: Ing. Miloš Keltner

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
potenciál zvoleného řešení	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
využití potenciálu	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
správnost technického kreslení	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost dokumentace	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celkový dojem a grafika dokumentace	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení oponenta						1,1

slovní hodnocení

Bakalářská práce je zpracována bez zásadních chyb, přehledně, struktura a členění vyhovující. Autorka zpracovala dostatečně podrobně všechna zadaná témata.

Rád bych vyzdvihl přehlednost dokumentace. Výkresy i zprávy řešeny přesně tak, jak mají. Přehledně, bez zbytečného balastu. Grafika výkresů jasně zdůrazňuje a ukazuje předmět výkresu.

další komentář v bodech / konkrétní detailní poznámky - výčet

KOORDINAČNÍ SITUACE - chybí rozsah kotev záporového pažení, retenční nádrž na zahradě

PŮDORYSY - pozor na vyhláškový (268/2009 Sb.) požadavek šířky předsíně jednotek 900mm po omítkách a nepřesnostech ŽB. Někdy stavební úřad vyžaduje doložení zaříditelnosti = základní nábytek v ubytovacích jednotkách.

BEZBARIÉROVOST - vyhláškových (398/2009 Sb.) 5% pokojů pro invalidy předpokládám v nezobrazené části objektu, pozor na rozměry parkovacího stání pro invalidy

ŘEZY, POHLEDY - chybí kóty výšky domu od terénu, max. výška stavby (atiky)

PBŘ / SITUACE - pozor na požárně nebezpečný prostor na případný sousední soukromý pozemek.

ZOV / SITUACE - u jeřábu chybí vyznačení prostoru se zákazem nesení břemen

otázky k obhajobě

- řešení schodiště (rameno i podesty) z hlediska zabránění přenosu kročejového hluku do sousedních jednotek
- požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. na hlavní schodiště

závěr, hodnocení

Předloženou závěrečnou práci hodnotím A.



10.6.2024 / Ing. Miloš Keltner