

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Polyfunkční dům – Oleško
Jméno autora:	Bc. Tereza KOMÁRKOVÁ
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury (k124)
Vedoucí práce:	Do.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc.
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury

## II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
----------------------	---------

Práce je dle zadání úplná, odevzdána byla v řádném termínu

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	B - velmi dobře
--	-----------------

Po celou dobu zpracování diplomní úlohy byla posluchačka aktivní, pravidelně chodila na konzultaci, pracovala samostatně a kreativně.

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	B - velmi dobře
--	-----------------

Z urbanistického hlediska má dům příznivé umístění – ze severovýchodní strany náměstí, z jihozápadní příroda. Dům je z velké části překryt laťováním – to výraz objekt zklidňuje a působí pozitivně, škoda, že na úzkých balkonech posluchačka neuvažovala se zelení. Pomohlo by to lepšímu oddělení jednotlivých bytů. Jak je v perspektivě zobrazeno je oddělení nedostatečné. Zůstává otázka: proč má dům dvě tváře – z jedné strany svislé pruhy v laťování, z druhé výřezy „oken“?

Kvalita technického řešení	C - dobře
----------------------------	-----------

Ve statické části – konstrukční schéma – není vyznačeno pnutí desek, v rozích domu jsou rozpory desek cca 870cm x 840cm, ostatní stropy jsou na rozpon cca 600cm..? Jak je to myšleno? Proč jsou i příčné stěny značeny jako nosné? Přitom je statica domu věnována značná pozornost.

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	B - velmi dobře
---	-----------------

Práce je úplná, srozumitelná a v pěkné grafické úpravě. Schéma budovy na str.24 je poskytuje velmi dobrou orientaci v půdorysech. Naopak u výkresů není měřítko v číselné podobě, jen orientační poměrové. Velmi často chybí severka přitom je dům zobrazován ze všech stran.

### III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE

Předloženou Diplomovou prací považují za kvalitně zpracovanou a doporučuji jí k obhajobě

### IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře.**

Datum: 6.6.2024

Podpis: VD