

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Martin Komín
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Vedoucí práce:	Mgr. A. Petr Kolář
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	C - dobře
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	D - uspokojivě
Kvalita technického řešení	D - uspokojivě
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	C - dobře

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Práce studenta Martina Komína je z architektonicky – urbanistického a celkového invenčního pohledu spíše podprůměrná s patrnou snahou vytvořit efektní řešení, jež však nebyla zcela naplněna. Kompozice hmot objektu a fasád je nevyvážená a schématická. Typologie a dispoziční řešení jsou relativně správná, bohužel s výraznými nedostatky, např. navržené otevírání dveří a nelogičnost u umístění světlíků. Stavebně technické řešení je úplné, bohužel v některých aspektech nedotažené např. s tepelnými mosty a složitým řešením atiky. V části TZB je návrh proveden velmi hrubě a schematicky, chybí pojmenování a umístění nejdůležitějších prvků jednotlivých domovních technologií ve výkresech, chybí rozlišení stávajících a navrhovaných sítí infrastruktury v situaci. Grafické provedení architektonické části je poměrně hodně úsporné bez přidané estetické hodnoty. Část technická je zpracována průměrně, s mnohými formálními nedostatky např. v rozpiskách, tabulkách místností, kotování pohledů a výkresech TZB. Z výše uvedených důvodů jsem tuto práci ohodnotil jako uspokojivou.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 3.6.2024

Podpis:

