

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Název práce: | Rodinný dům |
| Jméno autora: | Eva Mikešová |
| Typ práce: | bakalářská |
| Fakulta/ústav: | Fakulta stavební (FSv) |
| Katedra/ústav: | Katedra architektury |
| Vedoucí práce: | Ing.arch.Petr Lédl, Ph.D. |
| Pracoviště vedoucího práce: | Katedra architektury |

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

| | |
|--|-----------------|
| Splnění zadání práce | splněno |
| Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce | A - výborně |
| Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání | A - výborně |
| Kvalita technického řešení | B - velmi dobře |
| Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce | A - výborně |

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Parcela, kterou měla studentka zadanou, má obdélníkový charakter se severojižní orientací a s přístupem z jižní strany. Jedná se o relativně úzký pozemek v sousedství s dalšími rodinnými domy. Z těchto základních aspektů studentka vycházela při svém návrhu. Hlavní obytnou část umístila k severní straně, garáž k vjezdu. Obě tyto hmoty pak následně propojila spojovacím krčkem, aby byl umožněn krytý přístup do domu. Tímto řešením vzniká menší pobytová plocha zahrady v jižní části částečně krytá od sousedních parcel.

Dispoziční řešení je jednoznačné, logické a účelné. V přízemí se nachází hlavní obytná místnost v návaznosti na ložnici/hostinský pokoj a servisní prostory domu. Místnosti jsou velikostně úměrné. Otázkou je rozmístění nábytku v obývacím pokoji, umístění kuchyně a jídelny, atd. Horní, ložnicová část, je řešena jednoduše a velice rozumně. Nerozumím umístění sprchy v garáži.

Architektonické řešení je jednoznačné a podporuje zvolený hmotový koncept a dispoziční uspořádání. Uspořádání okenních otvorů, použití obkladového materiálu je zajímavé a moderní.

V technické části je nesprávným řešením použití retenční nádrže s odtokem do kanalizace. Toto je až poslední možnost, kdy není možné využití a likvidace dešťových vod na pozemku. Doporučil bych použití akumulární nádrže a likvidovat vody vsakem. Komplikovanější bude řešení stropní konstrukce v obývacím pokoji s galerií. Oceňuji rozmístění technického zázemí a hygienických prostor do jednoho místa s ohledem na vertikální rozvody instalací.

Celá bakalářská práce je zpracována velice kvalitně a je vidět evidentní snaha o kvalitní výsledek. Vizualizace jsou pěkné a dokládají základní koncepci návrhu.

Studentka jevila po celou dobu ateliérů evidentní zájem o architekturu a poctivé zpracování bakalářské práce.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **A - výborně**.

Datum: 31.5.2024

Podpis:

