

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Marta Štorkánová
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	B - velmi dobře
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	B - velmi dobře
Kvalita technického řešení	A - výborně
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A - výborně

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Autorka předkládá na první pohled poněkud komplikovaný, ale promyšlený hmotový koncept, kterým se snaží reagovat na situaci parcely, atraktivní výhledy a průběh terénu. Program domu rozkládá do dvou samostatných hmot, výškově posunutých o půl podlaží. Objektivně bych této koncepci vytknul umístění vyšší hmoty z jižní strany, což způsobuje zastínění hmoty nižší a dále pak relativně velký ochlazovaný povrch objektu. Benefitem je velkorysost a atraktivita prostorů mezi hmotami, ten západně orientovaný autorka bohužel ne zcela využila.

Architektura domu je příjemně jednoduchá, neokázalá a nadčasová. Fasády jsou prostě rozvrženy, elegantně je navržen vstup do domu. Chválím sympatické rozvržení zahrady. Svěží jsou naznačené interiéry s dominantními povrchy ze dřeva.

Dispoziční řešení je přehledné a funkční. Podařená je průhledová osa, procházející celým domem. Vytknul bych vstup do rodičovské ložnice přímo z obývacího pokoje, který je díky tomuto vstupu hůře zařaditelným prostorem.

Konstrukční a materiálové řešení je zvládnuté, propracované a nevykazuje nedostatky. Pouze v řezu pro DSP chybí propojení základových pasů obou hmot stupňováním.

Práce je úplná, graficky velmi pěkně zpracovaná. Vizualizace velmi zdařile prezentují návrh.

Marta Štorkánová navrhla kultivovaný rodinný dům, kterým zřetelně vyjádřila její názor na rodinné bydlení.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**.

Datum: 12.6.2024

Podpis: