


Kontrolní a zkušební plán omítek		Číslo zakázky	707					
		Název zakázky	Ekord Mělník					
Číslo položky	Předmět kontroly/zkoušky	Průběh zkoušky	Metoda provádění, pomůcky	Kritéria přijatelnosti	Technické podklady	Četnost provádění kontrol	Kontrolu provádí	Záznam
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fáze předávání díla								
1	Geometrická přesnost	Kontrola místní rovinnosti	Měřením za pomoci dvoumetrové latě bez vyrovnávacích podložek, měření ve vzdálenosti 100 mm od hran konstrukcí	Třída 5 - 2 mm na 2m	ČSN EN 13914-2, ČSN 73 0205	Každá omítnutá plocha	Stavbyvedoucí, mistr	Protokol
Vypracoval:								
Jméno:	Roman Šmíd	Podpis:						
Funkce:	Stavečník	Datum:	8.5.2024					