


Kontrolní a zkušební plán podlah		Číslo zakázky		707		Název zakázky		Ekord Mělník	
Číslo položky	Předmět kontroly/zkoušky	Průběh zkoušky	Metoda provádění, pomůcky	Kritéria přijatelnosti	Technické podklady	Četnost provádění kontrol	Kontroly provádí	Záznam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Fáze předávání díla									
1	Geometrická přesnost	Kontrola místní rovinnosti	Měřením za pomoci dvoumetrové latě s vyrovnávacími podložkami, měření ve vzdálenosti 100 mm od hran konstrukcí	±2 mm na 2m	ČSN 74 4505	Každá obytná místnost	Stavbyvedoucí, mistr	Protokol	
Vypracoval:									
Jméno:	Roman Emídl	Podpis:							
Funkce:	Student	Datum:	8.5.2024						