

STRJOVNA CHLAZENÍ A (B2-49)

STROJOVNA CHLAZENÍ B (B2-50)


STROJOVNA CHLAZENÍ C (B2-47)

STROJOVNA CHLAZENÍ D (B2-31)

KOTELNA A (B2-57)

KOTELNA B (B2-24)

označení	plocha	výška	úžitné zatížení
S2-1	7,36m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-2	69,16m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-3	87,49m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-4	4,88m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>
S2-5	4,88m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>
S2-6	7,95m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>
S2-7	90,63m <sup>2</sup>	4,38m 4,25m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-8	64,94m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-9	15,45m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-10	29,42m <sup>2</sup>	3,15m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-12	4,88m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>
S2-13	4,88m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>
S2-14	34,29m <sup>2</sup>	3,25m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-15	47,79m <sup>2</sup>	3,25m	10 kN/m <sup>2</sup>
S2-16	5,32m <sup>2</sup>	3,25m	2,5 kN/m <sup>2</sup>

 parkovací stání pro elektromobily

Půdorys 2.PP - sklady

Výkres č. 1 – umístění strojoven chladu A, B, C, D a kotelen A a B