

Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomová práce: Návrh a vypracování projektu silnoproudé elektroinstalace

Autor: Bc. Dmitry Tsunaev

Vedoucí práce: Ing. Karel Bušek

Hodnocení (1 – 5)
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší):

1. Splnění požadavků zadání:
2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:
3. Systematicčnost při řešení dílčích úkolů:
4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:
5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce
6. Formální a jazyková úroveň práce
7. Přehlednost a členění práce:
8. Odborná úroveň práce:
9. Závěry práce a jejich formulace:
10. **Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):**

1
2
2
2
1
2
3
2
2
B

Slovně:

velmi dobře

Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě.

Stručné souhrnné zhodnocení práce:

Tato diplomová práce řeší reálný projekt elektroinstalace části farmaceutického objektu. Diplomant se zúčastnil prohlídky na stavbě, kde se seznámil se skutečným stavem elektroinstalace v řešené části objektu. V rámci upřesnění podkladů od ostatních profesí diplomant systematicky spolupracoval s ostatními profesemi, zejména technologie, vzduchotechnika, stavba. Návrh rozvaděčů (vč. výpočtu oteplení) byla pro diplomanta nejnáročnější část s ohledem na absenci reálných zkušeností v této problematice. V souhrnu diplomant postupoval při zpracování dílčích částí projektu samostatně a spolupracoval s celým projekčním týmem.

Přes uvedené drobné nedostatky doporučuji práci k obhajobě s výše uvedeným hodnocením.

Datum: 7.6.2016

Podpis: