



**LEGENDA:**

- TČ-tepelné čerpadlo vzduch voda IVT AIR X 50 s instalovaným výkonem 5kW a vestavěným elektrokotlem o výkonu 6kW
- V-venkovní výměník vzduch x voda
- VK-deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní s pravým spodním připojením
- VKL-deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní s levým spodním připojením
- KRLMM- koupelnové trubkové těleso Koralux linear max HRŠ 15/...- H regulační šroubení DN 15 za lomítkem uvádím přednastavení na H regulačním šroubení - otáčky z polohy plně uzavřeno což v tomto případě činí 4 otáčky do plného uzavření, před proplachem otopné soustavy je šroubení nastaveno na 4 stupeň, trvalá regulace se nastaví až po proplachu otopné soustavy
- TRV15- termoregulační ventil DN15 je použit jako integrovaný v otopném tělese Radik Ventil kompaktní, v tomto případě byl použit 8 stupňový, z výroby je ventil primárně nastaven na stupeň 8 trvalá regulace se nastaví až po proplachu otopné soustavy

B 8  
-12°C



Název:	Vytápění rodinného domu	Měřítko:	1:50
Podnázev:	Vytápění rodinného domu: Púdorys 1NP		
Vypracoval:	Roman Mikolášek		
Datum:	2016-05-25	Kontrola:	
		Číslo výkresu:	2016-01