



LEGENDA

- VK-deskové otopné těleso v provedení ventil kompak s pravým spodním připojením k otopné soustavě
- VKL-deskové otopné těleso v provedení ventil kompak s levým spodním připojením k otopné soustavě
- KRLCM-koupebnové trubkové těleso Koralux linear comfort
- HRŠ 15/...- H regulační šroubení DN 15 za lomítkem uvádím přednastavení na H regulačním šroubení - otáčky z polohy plně uzavřeno což v tomto případě činní 4 otáčky do plného uzavření, před proplachem otopné soustavy je šroubení nastaveno na 4 stupeň, trvalá regulace se nastaví až po proplachu otopné soustavy
- TRV15- termoregulační ventil DN15 je použit jako integrovaný v otopném tělese Radik Ventil kompak, v tom to případě byl použit 8 stupňový, z výroby je ventil primárně nastaven na stupeň 8 trvalá regulace se nastaví až po proplachu otopné soustavy

B 8
-12°C



Název: Vytápění rodinného domu	Měřítko: 1:50
Podnázev: Vytápění rodinného domu: Púdorys 2NP	
Vypracoval: Roman Mikolášek	
Datum: 2016-05-25	Kontrola:
	Číslo výkresu: 2016-02