


PROTIDĚŠTĚVÁ  
NASÁVACÍ ŽALUZIE

POTRUBÍ ODPAVNĚNÉHO VZDUCHU  
SE ZPĚTNOU KLÁPKOU

- výřivá výúst – VVM 600 – 24 lamel
- výřivá výúst – VVM 600 – 16 lamel
- odvodní stropní difuzor 600x600
- odvodní talířový ventil Ø100mm
- kazetový fan coil SF-08C
- sání vzduchu
- výfuk vzduchu
- přívod vzduchu
- odvod vzduchu
- přívodní potrubí
- přívodní potrubí s izolací
- odvodní potrubí
- tlumič hluku



Zpracoval Tomáš Brouk	Vedoucí bakalářské práce Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.	Školní rok 2015-2016	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			Datum 5/2016
Název: <b>Vzduchotechnika restaurace jízdárny</b>			Meřítko M 1:50
Příloha: <b>NÁVRH TRASY VZT POTRUBÍ</b>			Číslo výkresu 2