


Tabulka místností

Označení místnosti	Název místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Objem [m <sup>3</sup> ]	Vnitřní výpočtová teplota	
				Zimní	Letní
2.01	Schodiště	40.28	664.62	18	30
2.02	Restaurace	516.32	1807.12	20	26
2.03	Salón rozhodčích	50.87	178.05	20	26
2.04	Salón	42.92	150.22	20	26
2.05	Saln	69.85	244.48	20	26
2.06	Mytí nádobí	27.15	95.03	22	26
2.07	Šéfkuchař	13.61	47.64	20	26
2.08	VZT kuchyně	15.23	53.31	15	30
2.09	Schodiště kuchyně	20.65	155.55	18	30
2.10	Kuchyně – příprava	60.68	212.38	24	28
2.11	Schodiště	18.48	304.92	18	30
2.12	WC Pánské	18.22	63.77	18	26
2.13	WC Dámské	18.22	63.77	18	26
2.14	Sklad nápojů	20.81	72.84	18	26
2.15	Strojovna VZT	20.12	70.42	15	30
2.16	Salón	29.76	104.16	20	26
2.17	Výtah	4.80	- -	18	26



Zpracoval Tomáš Brouk	Vedoucí bakalářské práce Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.	Školní rok 2015-2016	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			
Název: <b>Vzduchotechnika restaurace jízdárny</b>			Datum 5/2016
			Meřítko M 1:100
Příloha: <b>PŮDORYS 2.NP - RESTAURACE</b>			Číslo výkresu 5