

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	RODINNÝ DŮM HANSPAULKA
Jméno autora:	VERONIKA NEJDLÍKOVÁ
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	prof. Tomáš Šenberger
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury

## II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

<b>Splnění zadání</b>	<b>splněno</b>
Práce je kompletní, zadání bylo splněno.	

<b>Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy</b>	<b>B - velmi dobře</b>
<i>Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.</i>	
Zdařilý koncept městského domu, srozumitelně vyjádřený i v odpovídající architektuře, logické vztahy na parcele zohledňující veřejný a soukromý prostor, výhledy a světové strany. Nekoncepčně působí adice prosklené střechy vsunuté pod balkon severního průčelí a to jak z pohledu tvarosloví, tak i použitých stavebních materiálů.	

<b>Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb</b>	<b>B - velmi dobře</b>
<i>Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.</i>	
Standardně strukturované dispozice, příjemné, reálné prostory. Drobné chyby: vstup do domu z prostoru parkovacího stání, pokoj hosta nemá samostatný vstup? Jen přes obytný prostor nebo WC?	

<b>Kvalita technického řešení</b>	<b>B - velmi dobře</b>
<i>Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.</i>	
Konstrukční řešení i návrh TZB je logický, odpovídá celkovému konceptu domu. Připomínky: pro schodiště do suterénu by bylo vhodnější zvolit jiný materiál než dřevo, proč hliníková okna a dřevěné žaluzie?, jak je zajištěno nucené větrání domu	

<b>Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce</b>	<b>C - dobře</b>
<i>Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke grafickému zpracování práce.</i>	
Kompletní elaborát, srozumitelný s drobnými chybami (např.: v půdorysech schází hrany nad rovinou řezu), graficky na průměrné úrovni.	

## III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Komplexní práce, vyvážená ve všech hlediscích na dobré úrovni. Otázky: Nucené větrání obytného domu. Varianty konstrukčního řešení schodiště do suterénu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**.

Datum: 14.6.2016

Podpis: