

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Název práce: | Městský dům Jičín |
| Jméno autora: | Andrea Vášková |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Fakulta/ústav: | ČVUT- FAKULTA STAVEBNÍ |
| Katedra/ústav: | Architektura a stavitelství |
| Oponent práce: | Ing. arch. Iva Knappová |
| Pracoviště oponenta práce: | K 129 |

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

| | |
|--|-------------------|
| Splnění zadání | vynikající |
| Zadání bakalářské práce bylo splněno včetně všech grafických i textových příloh na velmi dobré úrovni. | |

| | |
|--|-------------------|
| Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy | vynikající |
| Analýza konceptu je věcně a přehledně zdokumentována a v návrhu dovedena do kvalitního architektonického i objemového řešení. Objekt je velikostí úměrný na pozemek a členění hmot na menší celky tento pocit ještě umocňuje. Jedinou nevýhodou je velké množství ochlazovaných ploch, což pro architekturu v podhůří Krkonoš není příliš typické. | |

| | |
|---|-------------------|
| Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb | vyhovující |
| Provozní řešení je dobře vyřešeno, je úměrné potřebám čtyřčlenné rodiny. Jediným nedostatkem je absence vstupní haly, kterou zde supluje zádveří a halu podesta schodiště. Z provozního hlediska je podesta pro manipulaci s předměty do podkrovní poddimenzovaná. Soukromá zóna v 2. N.P. je vyřešena prakticky a funkčně. Snad jen dvě čítárny v rodinném domě jsou naddimenzované. | |

| | |
|--|-------------------|
| Kvalita technického řešení | vyhovující |
| Konstrukční řešení je díky monolitickému železobetonu jednoduché. Zateplení objektu je provedeno v detailech správně, problematické se jeví zateplení suterénního zdiva a jeho zakončení na základech. | |

| | |
|---|-------------------|
| Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce | vyhovující |
| Studentka splnila podmínky zadání bakalářské práce, Práce je dobře zdokumentována. Textová část je vypovídající a dobře doplňuje výkresovou část Grafická část je vypovídající a na velmi dobré úrovni. | |

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Projekt je zpracován na velmi dobré úrovni. Obsahově naplňuje zadání a je dobře čitelný. Textová část věcně doplňuje výkresovou část. Bakalářská práce je úměrná a vystihuje objemem zadaný pozemek.

Otázky:

Jaké jsou podmínky pro navrhování komunikací v rodinném domě.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**

Datum: 15.6.2016

Podpis: