



LEGENDA ARMATUR:

- BK\_ BEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA, DN\_
- KK\_ KULOVÝ KOHOUT, DN\_
- KKV\_ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM, DN\_
- FU\_ FUSION-P, TA

LEGENDA POTRUBÍ:

- OCELOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD 13°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - ZPĚTNÉ 18°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - KONDENZAČNÍ - PŘÍVODNÍ 49°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - KONDENZAČNÍ - ZPĚTNÉ 55°C
- MĚDNÉ POTRUBÍ - R410a

POZNÁMKA:

POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU OPATŘENY V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠŇOVACÍMI ARMATURAMI. V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU OSAZENY VYPOUŠTĚČÍ ARMATURY. POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO TAK, ABY BYLO ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO DVĚMA NÁTĚRY (ZÁKLADNÍ, SVRCHNÍ).

ZPRACOVALA: Bc. Leona Páralová	KONZULTANT doc.Ing. K. Papež, CSc.	ŠKOLNÍ ROK: 2016/2017	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
AKCE: PROJEKT CHLAZENÍ DATOVÉHO CENTRA			
ÚLOHA: STŘECHA			DATUM 12/2016
			MĚŘÍTKO 1:50
			ČÍSLO V. A125