

Tabulka místností

Místnost				Tepelná bilance [W]		
označení	název	plocha [m ²]	teplota [°C]	ztráta	výkon	V/Z [%]
1.01	Zádveří	10,0	15	112	-	-
1.02	Garáž	42,0	10	-188	-	-
1.03	Skład	11,1	10	153	-	-
1.04	Pracovna	12,0	20	568	683	120%
1.05	Komora	1,9	15	-32	-	-
1.06	Chodba	28,9	15	171	-	-
1.07	Pokoj	16,0	20	341	417	122%
1.08	Koupelna	4,9	24	517	560	108%
1.09	WC	1,9	20	275	313	114%
1.10	Obývací pokoj+KK	48,5	20	1216	1390	114%
1.11	Spíž	3,3	10	-2	-	-
1.12	Bazén	53,8	30	3961	4609	116%
1.13	Sauna	4,1	15	-142	-	-
1.14a	Technická místnost vzduchotechniky	4,9	20	58	-	-
1.14b	Technická místnost vytápění	4,5	20	54	-	-
2.01	Schodišťový prostor	26,2	15	394	455	115%
2.02	Pokoj	29,1	20	942	1080	115%
2.03	Pokoj	29,1	20	561	654	117%
2.04	Komora	6,0	15	73	-	-
2.05	Ložnice	26,3	20	939	1048	112%
2.06	Ateliér	36,0	20	1631	1821	112%
2.07	Šatna	5,6	15	18	-	-
2.08	Koupelna	14,4	24	1088	1356	125%
2.09	Posilovna	19,1	20	657	794	121%
2.10	Balkon	46,3	-	-	-	-