

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům v Praze 6 - Suchdole
Jméno autora:	Oldřich Mervart
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury – K129
Oponent práce:	doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury – K129

## II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

<b>Splnění zadání</b>	<b>splněno</b>
<i>Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.</i>	
Bakalářská práce splnila zadání.	

<b>Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy</b>	<b>E - dostatečně</b>
<i>Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.</i>	
Základní koncept rodinného domu ve tvaru trojúhelníka je vzhledem ke kontextu místa samoučelný a působí poněkud neobratně. Náhodný rytmus prolomení úmyslně zešikmené fasády mířící na atraktivní výhledy nenaplnuje očekávaný efekt.	

<b>Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb</b>	<b>D - uspokojivě</b>
<i>Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.</i>	
Prostorový koncept domu nevykazuje vážné nedostatky. Ostré rohy v místnostech jsou ponechány nevyužité a potvrzují tak v měřítku rodinného domu rozpačitost samoučelného řešení.	

<b>Kvalita technického řešení</b>	<b>E - dostatečně</b>
<i>Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.</i>	
Vzhledem k charakteru navržené fasády a nahodile navrženým okenním otvorům se jeví zvolená konstrukce domku z obvodových nosných železobetonových stěn a kombinovaných s prefabrikovanými stropními panely jako neekonomická a příliš komplikovaná. Chybí mi výkres skladby a přířezů šikmých čelních stěn panelů.	

<b>Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce</b>	<b>C - dobře</b>
<i>Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke grafickému zpracování práce.</i>	
Práce je standardně zpracovaná, odpovídá zadání i požadované dokumentaci pro stavební řízení.	

### III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

*Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.*

**Typově i proporčně neadekvátně použité výrazové prostředky architektury domu včetně kombinace užitých materiálů, expresivně působící návrh postrádá vstřícné a příjemné měřítko pohodlného rodinného bydlení.**

**Otázky: Z výkresů není možné jednoznačně posoudit vedení dešťových svodů od střešních vpustí, vysvětlete.**

**Vysvětlete prosím nosnou konstrukci z ŽB panelů v zešikmených částech.**

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 16.6.2017

Podpis:

