

LEGENDA


- 1 – centrální jednotka DUPLEX ROTO 4000–N
- 2 – pružné manžety
- 3 – tlumiče hluku

Poznámky:

Všechna hrdla u VZT jednotky jsou osazena pružnými manžetami
Před a za VZT jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku

Na hrdle odvodu z objektu musí být osazeno potrubí min
délky 3m

Dimenze potrubí budou navrženy v dalším stupni PD

Zpracovala: Bc. Nikola Čermáková	Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.	Školní rok: 2016/2017	Fakulta stavební ČVUT 	
Předmět: Diplomová práce			Datum:	05/2017
Název úlohy: VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ			Meřítko:	1:100
Název výkresu: část VĚTRÁNÍ – půdorys střechy, umístění centrální jednotky			Číslo výkresu:	02_01_00