

Jméno studenta: Martin Červený	<b>ČVUT v Praze Fakulta stavební</b>	
Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, Ph.D.		
Katedra: K122 - Katedra technologie staveb		
Obor: Příprava, realizace a provoz staveb		
Akce: Diplomová práce - Stavebně technologický projekt - ESET, Brigádníků, Praha 10	Formát:	A4
	Měřítko:	
	Datum:	01/2017
Obsah:  Kontrolní a zkušební plán	Příloha č.:	<b>8</b>



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
201 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:
201 3 ESET Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+ S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:
201 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
201 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
301 1 ESET Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:
301 1 ESET Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+ S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:
301 1 ESET Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
301 1 ESET Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
501 2 ESET Zhodnocení kontroly:	PAŽENÍ	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
501 2 ESET Zhodnocení kontroly:	PAŽENÍ	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+ S+		A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
601 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
601 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ S+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:
701 1 ESET Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
701 3 ESET Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:
802 1 ESET Zhodnocení kontroly:	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
802 1 ESET Zhodnocení kontroly:	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1101 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ČERPÁNÍ VODY	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	STRÍKANÝ BETON	+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; třídící znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:
1452 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:
1502 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁKLADY	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
1502 1	ZÁKLADY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem.přímou Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1606 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ESET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
1657 5	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ESET Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.. ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ESET Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		+ S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ESET Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ESET Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ESET Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXILIE		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:
2253 6	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
2253 5	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
2253 6	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2253 6	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
2253 12	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2253 6	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2253 6	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	PŘÍŠADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
2404 2	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2404 2	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2404 2	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činností	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
				HSV Spec.	PSV Zkuš.			
2404 4	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 9	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
2404 18	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
2404 4	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07.zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2404 1	STROP SUTERÉN ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2607 5	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI ESET Zhodnocení kontroly:		HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI ESET Zhodnocení kontroly:		PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI ESET Zhodnocení kontroly:		ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI ESET Zhodnocení kontroly:		HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI ESET Zhodnocení kontroly:		NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
2702 1	TRATIVODY ESET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
2702 1	TRATIVODY ESET Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:
2702 1	TRATIVODY ESET Zhodnocení kontroly:	TRATIVODKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 72 2699	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	MOSTNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2401-8,6207; ČSN EN 445	Kontrolní zkoušky dle předpisu ČSN Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	MOSTNÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1337,1993,95; třídící znak 7362..	Vstupní kontrola mostních součástí Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136..,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
				HSV Spec.	PSV Zkuš.			
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		PŘÍSADEY DO BETONU, MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480, část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech, fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771, 72, 846; znak: 722601-8, 35, 711	Mech, fyz. a geom zk. výrobku, vst. kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A, Z, D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065, 13377; tř. znak: 738115, 8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY MOSTNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369, 15050, třídící znak: 72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369, 13225, tř. znak: 72 3001, 3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak: 737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE ESET Zhodnocení kontroly:		SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13391, 742871; EN 523, t. znak: 7428..	Mechanické průkazní zkoušky více veličin Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A, M, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn: 7324... ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt. zkoušky, odb. posouzení, měření Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400, 1201, 0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ, ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350, 90, 504; tříd. znak: 731302, 3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř. znak: 732061, 232.; ČSN EN 1052, projektu	Zatěžování zk. těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z, A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3, 11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077, 7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:		MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak: 722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:





30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
3203 1	ZDI NOSNÉ ESET Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3404 2	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3404 2	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 11	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3404 21	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
3404 3	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ		+	D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 3	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3404 1	STROPY ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
3504 2	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
3504 1	SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
4107 13	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV ESET Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ S+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěže.zk. Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
4107 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
4107 6 ESET Zhodnocení kontroly:	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:
4107 6 ESET Zhodnocení kontroly:	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
4107 26 ESET Zhodnocení kontroly:	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
4107 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
4607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
4607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:
4607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:
4657 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
4657 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
4657 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
4657 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
4657 1 ESET Zhodnocení kontroly:	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY ESET Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI	S+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:
4657 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY ESET Zhodnocení kontroly:	TRVALE PŘIPEVNĚNÉ STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY		+	A,D Zázn.o k.,Cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12951, třídící znak:747750	Zk.stat+dyn.pevnosti kroucení,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ESET Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	PÁLENÁ KRYTINA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 539-1,-2,1024 třídící znak:7226..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ TAŠKY A TVAROVKY PRO STŘEŠNÍ KRYTINU		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 491,14437; tř.znak:723243,2685	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 492,494,15057 tříd.znak:72340.,1.	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
4757 1	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z BŘIDLICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12326-2; třídící znak:721891	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4827 2	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ ESET Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ ESET Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136..13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
4827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ ESET Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:
4827 2	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ ESET Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
5123 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136..13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
5123 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
5123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313..,2034,2412	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:
5123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717, Podpis stavbyved./Datum:	Měření v budovách  Podpis kontrolora/Datum:
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ ESET Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
5254 2	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
5254 3	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
5254 2	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
5254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ ESET Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
5306 2	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5306 5	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+	+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6207 12	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR ESET Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR ESET Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
6306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE			+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborry, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ			+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY			+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
6407 13	HYDROIZOL SANITÁR PROST ESET Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:
6407 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST ESET Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:
6706 4	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE			+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:
6706 4	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:
6706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
6706 18	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ESET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LÉPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ ESET Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ ESET Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:
7457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ ESET Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:





30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
7457 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY SYNTETICKÉ	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:
7607 4 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
7607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
7607 4 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
7607 4 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:
7607 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
7707 6 ESET Zhodnocení kontroly:	MALBY VNITŘNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:
7707 1 ESET Zhodnocení kontroly:	MALBY VNITŘNÍ	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborry, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
8157 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	ODOLNOST PROTI UKLOUZnutí NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:
8207 1 ESET Zhodnocení kontroly:	PODLAHY TEXTILNÍ	PODLAHOVÉ KRYTINY TEXTILNÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:8044...; ČSN EN 985,1814,1963	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepením, smykové,roz.m.změn Podpis kontrolora/Datum:
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	UMĚLÉ TEXTILIE PRO SPORTOVNÍ PLOCHY		+	D,Z Prot.o schval. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12229	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:
8257 2	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102.; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:
9109 3	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
9109 3	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ ESET Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NATĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:
9727 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ ESET Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola  Podpis kontrolora/Datum:
9751 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ESET Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:



30.12.16

ESET

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
			HSV Spec.	PSV Zkuš.			
9751 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ESET Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočetem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:
9751 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ESET Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
9751 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ ESET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...; ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA ESET Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:

Studentská věže