



- ⊖ šroub povoleno (rozpojeno)
- ⊙ šroub dotažen (propojeno)

MPT1, MPT2, MPT3 - měřicí transformátory proudu, převod 100/5, třída přesnosti 0,5S, jmen. příkon max 5VA

průřez vodičů:
proudové 2,5 mm²
napěťové 1,5 mm²

**KATEDRA ELEKTROENERGETIKY - FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, TECHNICKÁ 2, PRAHA DEJVICE**

Student: **Jakub Znamenáček** Vedoucí: **Ing. Ivan Cimbolínec**

Měřítka: --- Formát: A4 Datum: **květen/2017** Předmět: **ADIP25**

NÁZEV: Schéma zapojení nepřímého 4-kv. elektroměru podle ČEZ Distribuce

Příloha č.:
02

Práce: Diplomová práce

Název práce: Návrh kogeneračního napájení a elektroinstalace v objektu na sušení štěpky