



### Legenda místností

č.m.	název místnosti	podlaha	m <sup>2</sup>	strop	stěny
1.42	wellness	epoxidová stěrka	442,04 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.43	venkovní atrium	travník, dřevěná terasa	111,06 m <sup>2</sup>	---	---
1.55	fresh bar	keramická dlažba	13,72 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.56	zářecí fresh bar	epoxidová stěrka	6,07 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.62	atrium	travník, dřevěná terasa	226,85 m <sup>2</sup>	---	---
1.63	zábaví	epoxidová stěrka	5,47 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.64	správce	epoxidová stěrka	11,15 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.65	wc - správce	keramická dlažba	2,46 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.66	chodba	epoxidová stěrka	6,09 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.67	okléd	keramická dlažba	2,91 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.68	látna - ženy	keramická dlažba	21,59 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.69	sprchy - ženy	keramická dlažba	7,09 m <sup>2</sup>	sdk do vlhkého prostoru + malba	skrytá broušená omítka, malba + keramický obklad (ev. z 200mm)
1.70	wc - ženy	keramická dlažba	10,79 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.71	látna - muži	keramická dlažba	21,65 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba
1.72	sprchy - muži	keramická dlažba	7,11 m <sup>2</sup>	sdk do vlhkého prostoru + malba	skrytá broušená omítka, malba + keramický obklad (ev. z 200mm)
1.73	wc - muži	keramická dlažba	10,47 m <sup>2</sup>	sdk+malba	jemná štuková omítka, malba

### Legenda čar

**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY**

- Připojovací potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY**

- Připojovací potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

**DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

- Připojovací potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí vedeno v podlaží
- Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

### Legenda značení

- ČT čistítko tvarovka - přístup přes revizní dvířka
- ←D←6 redukce potrubí

### Legenda zařizovacích předmětů

**Z Závěsný klozet - keramický**  
 Horní hrana ve výšce 400mm  
 Odpad DN 110 ve výšce 220mm  
 Voda SV DN 20x2,8 ve výšce 1000mm  
 S integrovaným rohovým ventilem

**D Dřez s odkapem sápu (stříj) - nerezový**  
 Osazený s odkapem v pravo  
 Šířka 950mm, Hloubka 500mm  
 Horní hrana ve výšce 900mm  
 Odpad DN 50 ve výšce 450mm  
 Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm

**U Umyvadlo závěsné - keramické**  
 Hloubka 500 mm, šířka 600mm  
 Horní hrana výška 800mm  
 Odpad DN 40 ve výšce 530mm  
 Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm

**V Závěsná vyletka**  
 Horní hrana ve výšce 450mm  
 Odpad DN 110 ve výšce 200mm  
 Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm

**P Písoň závěsný**  
 Výška horní hrany 650mm  
 Odpad DN 50 ve výšce 400mm  
 Voda SV, DN 20x2,8 ve výšce 1200mm

**S Sprchová vanička stojící**  
 Horní hrana ve výšce 300mm  
 Rozměr 900x900mm  
 Odpad DN 50 ve výšce 50-150mm  
 Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm

±0,000 = 511,43 m.n.m.

Autor diplomové práce: Ing. arch. Pavlína Šturmová	Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.	Semestr zpracování: IS 2017
Předmět: 12512SDPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE		
Úloha: NÁVRH ZTI PRO WELLNESS CENTRUM LETNÁ		
Část: KANALIZACE	Datum: 2016/2017	ČVUT v Praze Fakulta stavební
Výkres: PŮDORYS 1NP (2/2)	Měřítko: 1:75	
		Číslo výkresu: 7