Apparatus:	Number:	PIN	POUT	DELP	TIN	TOUT	ETHAB	ETHAI	EEQCOD	PIN2	POUT2	DELP2	TIN2	TOUT2	DELT2	DELTL	DELTH	SATCOD	DTSUBC
		bar	bar	bar	°C	°C	-		-	bar	bar	bar	°C	°C	°C	°C	°C	-	°C
Boiler	1			0		597	0.9												
VT turbine	2						0.9												
ST turbine	3						0.9												
NT turbine	4		6.7736				0.9												
NT turbine	5		6.7737				0.9												
Pump I.	6		12.737					0.75											
Pump II.	7		12.737					0.75											
Reheater	8		47.069	0		608.55	0.9												
Splitter I.	9			0															
Splitter II.	10			0															
Condenser II.	11			0					1	0.048		0					5		3
Condenser I.	12			0					1	0.035		0					5		3
Cooling	13			3		20.64													
Pump III.	14		4					0.75											
Derator	15			0		187.55													
Pump IV.	16		265.09					0.75											
Fl. Heater I.	17			0					0	0.1707		0					5		
Fl. Heater. II.	18			0					0	0.4764		0					5		
Splitter III.	19			0															
Pump V.	20							0.75											
Apparatus:	Number:	PIN	POUT	DELP	TIN	TOUT	ETHAB	ETHAI	EEQCOD	PIN2	POUT2	DELP2	TIN2	TOUT2	DELT2	DELTL	DELTH	SATCOD	DTSUBC
		bar	bar	bar	°C	°C	-		-	bar	bar	bar	°C	°C	°C	°C	°C	-	°C
Fl. Heater III.	21			0					0	1,2529		0					5		
Fl. Heater IV.	22			0					0	2,7639		0					5		
Fl. Heater V.	23			0					0	6,5341		0					5		
Splitter IV.	24			0															
Splitter V.	25			0															
Pump VI.	26		17,737					0,75											
Fl. Heater VI.	27			0						24,0975		0					5	0	
Fl. Heater VII.	28			0						48,78		0					5	0	
Fl. Heater VIII.	29			0						69,318		0					5	0	
Heat ex.	30			0		289,54						0							
Splitter VI.	31																		