

Charakteristika ventilu vytápění

Podlaží / Plocha / Místnost			Popis						
Vetev		Ventil							
Médium	Hlavní vev c.	Císlo vetve		C. otopného telesa	Dimenze DN	Prútok l/h	Tlaková ztráta Pa	KV	Požadovaná hodnota
Uzavírací ventil									
01.001.1.07		Technická místnost							
RL	07.0002	Kulový ventil, nerezové pouzdro PN 40 DN 25 1" s rukojetí	UB50/06	--	25	241,9	4	0,00	
01.001.1.07		Technická místnost							
VL	08.0001	Kulový ventil, nerezové pouzdro PN 40 DN 25 1" s rukojetí	UB50/06	--	25	241,9	4	0,00	
01.001.1.07		Technická místnost							
RL	07.0002	Přednastavený ventil DN 25 s adaptérem na vypouštění	TA343/06	--	25	241,9	26 222	0,47	
01.001.1.02		Koupelna							
RL	07.0028	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	99	12	12,5	660	0,15	1,26
01.001.1.03		Chodba							
RL	07.0013	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	98	12	10,7	5 649	0,04	0,34
01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0010	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	95	12	16,1	5 542	0,07	0,53
01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0008	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	93	12	16,8	5 056	0,07	0,57
01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0009	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	94	12	43,9	4 855	0,20	1,76
01.001.1.05		Pracovna							
RL	07.0011	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	96	12	17,2	5 701	0,07	0,55
01.001.1.06		Pokoj pro hosty							
RL	07.0012	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	97	12	19,2	6 496	0,08	0,58
02.002.2.01		Prádelna							
RL	07.0026	Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	100	12	6,5	3 179	0,04	0,28
02.002.2.02		Koupelna							

Charakteristika ventilu vytápení

Podlaží / Plocha / Místnost			Popis							
Vetev		Ventil								
Médium	Hlavní vetev c.	Číslo vetve		C. otopného telesa	Dimenze DN	Prutok l/h	Tlaková ztráta Pa	KV	Požadovaná hodnota	
Ventil otopného telesa										
RL	07.0027		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	101	12	10,9	3 221	0,06	0,47
	02.002.2.02		Koupelna							
RL	07.0024		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	106	12	13,2	4 091	0,06	0,50
	02.002.2.04		Chodba							
RL	07.0021		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	104	12	8,6	6 702	0,03	0,25
	02.002.2.05		Ložnice							
RL	07.0020		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	103	12	28,8	6 420	0,11	0,87
	02.002.2.06		Dětský pokoj							
RL	07.0022		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	105	12	15,7	6 726	0,06	0,46
	02.002.2.07		Dětský pokoj							
RL	07.0023		Termostatický regulační ventil	ZHV3KS000	102	12	21,7	6 070	0,09	0,68
	01.001.1.02		Koupelna							
RL	07.0028		Regulační šroubení	0356-02.000	99	12	12,5	8 786	0,04	0,55
	01.001.1.03		Chodba							
RL	07.0013		Regulační šroubení	0356-02.000	98	12	10,7	1 653	0,08	0,84
	01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0010		Regulační šroubení	0356-02.000	95	12	16,1	32	0,90	
	01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0008		Regulační šroubení	0356-02.000	93	12	16,8	35	0,90	
	01.001.1.04		Obývací pokoj a kuchyně							
RL	07.0009		Regulační šroubení	0356-02.000	94	12	43,9	236	0,90	
	01.001.1.05		Pracovna							
RL	07.0011		Regulační šroubení	0356-02.000	96	12	17,2	36	0,90	
	01.001.1.06		Pokoj pro hosty							
RL	07.0012		Regulační šroubení	0356-02.000	97	12	19,2	474	0,28	1,59
	02.002.2.01		Prádelna							
RL	07.0026		Regulační šroubení	0356-02.000	100	12	6,5	5 173	0,03	0,40

Charakteristika ventilu vytápení

Podlaží / Plocha / Místnost			Popis							
Vetev		Ventil								
Médium	Hlavní vevet c.	Číslo vetve		C. otopného telesa	Dimenze DN	Prutok l/h	Tlaková ztráta Pa	KV	Požadovaná hodnota	
Šroubení										
02.002.2.02			Koupelna							
RL	07.0027		Regulační šroubení	0356-02.000	101	12	10,9	5 122	0,05	0,59
02.002.2.02			Koupelna							
RL	07.0024		Regulační šroubení	0356-02.000	106	12	13,2	3 886	0,07	0,73
02.002.2.04			Chodba							
RL	07.0021		Regulační šroubení	0356-02.000	104	12	8,6	9	0,90	
02.002.2.05			Ložnice							
RL	07.0020		Regulační šroubení	0356-02.000	103	12	28,8	102	0,90	
02.002.2.06			Dětský pokoj							
RL	07.0022		Regulační šroubení	0356-02.000	105	12	15,7	30	0,90	
02.002.2.07			Dětský pokoj							
RL	07.0023		Regulační šroubení	0356-02.000	102	12	21,7	1 096	0,21	1,37
01.001.1.07			Technická místnost							
RL	07.0029		Zpětný ventil PN 16 1/2" mosaz	TA413/04	--	12	0,0	0	0,00	