

**Vypracoval: Aexandra Valkovičová**  
**Vedoucí bakalářské práce: Radek Lampa**  
**Název bakalářské práce: Viladům - Plynárna Michle, Praha 4**  
**Atelier: Lampa**

#### **Studie:**

Klasický viladům s různě velkými byty.

#### **Architektonické a provozní řešení**

Třípodlažní dům je umístěn do středu pozemku a jasně vymezuje vstupní část od soukromé zahrady.

#### **Stavební řešení**

Koordinální situace je nedostatečná ale je rozšířená o další situace zpevněných ploch a infrastruktury atd. Stavební výkresy mají několik nedostatků

- U výkresů základů jsou chybně zamalovány dojezdy výtahů v žb desce
- Půdorys suterénu nemá zakresleny hydroizolace, tepelnou izolaci, včetně okolní zeminy
- U výkresů fasád chybí sokl
- V příčném řezu chybí žb věnec u schodiště

Část požárního řešení a realizace stavby je kompletní.

#### **Statická část**

Na vynikající úrovni.

#### **TZB**

Obsahově v pořádku, na vynikající úrovni, především včetně výpočtů.

- Zcela chybí způsob větrání garáží, koupelen a kuchynské digestoře (pouze popis v TZ)

#### **Interier**

Výkresy řešení kuchyně na výborné úrovni

#### **Míra splnění zadání:**

Rozsah předložené bakalářské práce „Viladům“ splňuje požadavky plynoucí ze zadání vypracovat Návrh/studii (STS) a stavební část určeného objektu. Části jsou zpracované na velmi vysoké úrovni, graficky přehledné, doloženo rozsáhlými výpočty.

#### **Doporučená známka:**

Z předložené bakalářské práce vyplývá, že autorka odvedla velký rozsah práce na vysoké úrovni, proto i přes výše zmíněné nedostatky doporučuji hodnocení **A**.



ing.arch. Radek Lampa

S pozdravem  
V Praze 12.6.2017