




### LEGENDA

 PRÍVODNÍ POTRUBÍ  
 ZPĚTNÉ POTRUBÍ  
 TEPLITNÍ SPÁD 55°/45°

KK KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL GEMINOX THRS 1-10B - 120  
 (1,1 - 9,5 kW s provozním přetlakem 300 kPa)  
 KK22 KULOVÝ KOHOT DN32  
 VK22 VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15

VK DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VentilKompakt - pravé připojení  
 VKL DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VentilKompakt - levé připojení  
 KLM TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX LINEAR KOMFORT - MAX  
 TRV TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL DN15nastavení  
 RŠ PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN15nastavení

AUTOR:	ČÍSLO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:		
Daniel Havlík	2 - TZSI - 2017		
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE		FORMÁT	2xA3
VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	26.6.2017
OBSAH:		Č. VÝKR.	2017 - 02
ROZVINUTÉ SCHEMA OTOPNÉ SOUSTAVY			