


- Legenda:
- VK – Otopné těleso RADIK ventil kompaktní
 - TVR – Termostatický ventil IVAR
 - R5 – Radiátorové šroubení IVAR
 - – Termostatická hlavice
 - – Přivodní potrubí
 - — — – Vratné potrubí

- Stoupační potrubí je vedeno šachtou.
- Rozvody v jednotlivých bytech jsou vedeny v podlaže se spádem 5°.
- Méderné spoje jsou přejené.
- Méderné potrubí bude izolováno pomocí termoizolační trubice MIRELON (193 / 2007) Sb. – (izolace potrubí)
- V bytech jsou osazena desková otopná tělesa, kromě koupelien, kde jsou tělesa trubková.



NÁZEV STAVBY:		BYTOVÝ DŮM BD – 7 – ET 1	
NÁZEV VÝKRESU:		PODKORVÍ – VYTÁPĚNÍ	
VYPRACOVAL:	BC. ROBERT BIČEK	FORMÁT:	A1
MÍSTO STAVBY:	DR. FR. KUINY, LOMNICE NAD LUŽNICÍ	DATUM:	5/2017
		C. VYKRESU:	14.
		MĚŘÍTKO:	1:50