

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
201 2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	25.11.17 25.11.17
410 1	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
411 1	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
411 1	PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 3	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 2	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	9.12.17 9.12.17
412 1	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 2	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.12.17 9.12.17
412 2	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU	+	+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1008; třídící znak:732028	Fyzikální a chemické posouzení vhodnosti Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
412 2	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 1	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 1	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 1	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. statické zátěž.zk Podpis kontrolora/Datum:	2.12.17 2.12.17
412 3	PODZEMNÍ STĚNY Objekt B Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk Podpis kontrolora/Datum:	9.12.17 9.12.17
451 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.1.18 6.1.18
451 8	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočet dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	13.1.18 13.1.18
451 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.1.18 27.1.18
451 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.18 6.1.18
501 1	PAŽENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.1.18 13.1.18
501 1	PAŽENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.1.18 13.1.18
502 3	VRTY PRO INJEKTAŽ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.1.18 13.1.18
502 1	VRTY PRO INJEKTAŽ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.1.18 13.1.18
502 6	VRTY PRO INJEKTAŽ Objekt B Zhodnocení kontroly:	INJEKČNÍ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ	+	T+	A,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2005; projektu	Odborné posouzení, kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.1.18 27.1.18
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.18 17.3.18
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Objekt B Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.1.18 17.3.18
602 1	ČERPÁNÍ VODY Objekt B Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.1.18 3.3.18
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.1.18 7.4.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
701 2	NÁSYPY A SKLÁDKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.1.18 17.3.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	INJEKČNÍ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ	+	T+	A,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2005; projektu	Odborné posouzení, kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	SANACE BETON KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1504-8,9,10	Zkoušky provedení sanačních zásahů Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1008; třídící znak:732028	Fyzikální a chemické posouzení vhodnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	PÓROVITÉ KAMENIVO DO BETONU A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13055; třídící znak:721505	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	MOSTNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2401-8,6207; ČSN EN 445	Kontrolní zkoušky dle předpisu ČSN Podpis kontrolora/Datum:	10.2.18 10.2.18
702 1	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
703 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
703 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
703 4	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
703 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
703 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
703 18	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
703 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Objekt B / Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.2.18 24.2.18
1352 1	VRTY PRO PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1352 1	VRTY PRO PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 2	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 2	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1402 1	PILOTY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO ZÁKLADOVÉ PILOTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12794, tř.znak:72 3001,3056	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.18 3.3.18
1656 1	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18
1657 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18
1657 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Objekt B Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	10.3.18 10.3.18
1758 4	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 3	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 7	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 4	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 1	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
1758 1	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 3	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
1758 1	ZÁKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.3.18 17.3.18
2103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 5	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.4.18 28.4.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.18 19.5.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.5.18 19.5.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobu,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.18 19.5.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	19.5.18 19.5.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.4.18 7.4.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.5.18 19.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.4.18 26.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.4.18 26.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.5.18 30.6.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18
2354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07.zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 19.5.18
2404 4	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.4.18 21.4.18
2404 3	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 4	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.4.18 21.4.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.5.18 26.5.18
2404 7	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 18	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.5.18 26.5.18
2404 35	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 7	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07.zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.5.18 26.5.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁZENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, ř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2404 1	STROP SUTERÉN Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, řídící znak:72 3001	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	14.4.18 14.4.18
2607 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Řídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 21.7.18
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 21.7.18
2607 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Řídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 21.7.18
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; řídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 21.7.18
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Objekt B Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, řídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 21.7.18
2653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; řídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 28.7.18
2653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Ř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 28.7.18
2653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 28.7.18
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 4.8.18
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 4.8.18
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 4.8.18
2900 1	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.6.18 2.6.18
3103 3	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3103 3	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3103 3	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; říd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 4	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Ř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18



Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3103 4	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 4	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 1	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 4	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...,2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3103 1	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.7.18 7.7.18
3103 1	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08.,	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.7.18 7.7.18
3103 1	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 1	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3103 4	ZDI NOSNÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 9.6.18
3404 5	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 23.6.18
3404 3	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 4	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.6.18 30.6.18
3404 5	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 4.8.18
3404 23	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08.,	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 4.8.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 4.8.18
3404 46	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 23.6.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3404 5	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁZENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 7	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3404 1	STROPY Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 23.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.6.18 30.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 4.8.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 23.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3504 1	SCHODIŠTĚ Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.6.18 16.6.18
3809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNÉHO OKRAJE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13374; třídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 29.9.18
3809 2	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ	+		A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posou� Podpis kontrolora/Datum:	23.6.18 29.9.18
3859 1	PŘESUN HMOT TE 3 Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.18 28.7.18
3900 3	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 29.9.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4307 2	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 6.10.18
4307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 6.10.18
4307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 6.10.18
4557 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Objekt B / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 27.10.18
4557 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 27.10.18
4727 14	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
4727 6	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Objekt B Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 20.10.18
4859 1	PŘESUN HMOT STŘECHA Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 6.10.18
5103 4	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
5103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
5103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 25.8.18
5103 4	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
5103 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...,2034,2412	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:	11.8.18 18.8.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5103 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 25.8.18
5103 2 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 25.8.18
5103 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
5103 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
5127 2 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 18.8.18
5127 9 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 18.8.18
5127 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 8.9.18
5127 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 18.8.18
5127 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 18.8.18
5127 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 18.8.18
5306 2 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 3 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 7 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 22.9.18
5306 1 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18
5306 2 Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝPLNĚ OTVORŮ	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 15.9.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5507 1 Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE VNITŘNÍ Objekt B	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5507 1 Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE VNITŘNÍ Objekt B	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5507 1 Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE VNITŘNÍ Objekt B	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.18 15.9.18
5507 1 Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE VNITŘNÍ Objekt B	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.18 15.9.18
5507 2 Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE VNITŘNÍ Objekt B	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 29.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 29.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 29.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5527 1 Zhodnocení kontroly:	VODOVOD ROZV A ARMATURY Objekt B	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 29.9.18
5607 1 Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Objekt B	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 6.10.18
5607 1 Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Objekt B	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 6.10.18
5607 1 Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Objekt B	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 6.10.18
5607 1 Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Objekt B	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.7.18 8.9.18
5627 1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT Objekt B	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 13.10.18
5627 1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT Objekt B	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 13.10.18
5627 1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT Objekt B	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 13.10.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5627 1	ARMATURY ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 13.10.18
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Objekt B Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak:06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 3.11.18
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Objekt B Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5657 24	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 3.11.18
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 3.11.18
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 3.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5667 1	KOTELNÝ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 10.11.18
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Objekt B / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI	S+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
5707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 15.9.18
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 3.11.18
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY Objekt B / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.8.18 22.9.18
5787 1	SLABOPROUD VODIČE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 6.10.18
5788 1	SLABOPROUD ROZVODY Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 20.10.18
5788 36	SLABOPROUD ROZVODY Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 20.10.18
5788 1	SLABOPROUD ROZVODY Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 20.10.18
5807 3	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 13.10.18
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 13.10.18
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 3.11.18
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 3.11.18
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 13.10.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Objekt B Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 3.11.18
5859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky  Podpis kontrolora/Datum:	4.8.18 11.8.18
6109 23	LEHKÉ POMOČNĚ LEŠENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.8.18 25.8.18
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	22.9.18 22.9.18
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	22.9.18 22.9.18
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; trídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	22.9.18 22.9.18
6306 11	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; trídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; trídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 20.10.18
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; trídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; trídící znak:7221..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMITÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; trídící znak:723614	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 22.9.18
6507 6	HYDROIZOL SANITÁR PROST Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:7306.; ČSN P 73 06.,proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
6507 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
6806 7	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 6.10.18
6806 13	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18



4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6806 7	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 6.10.18
6806 13	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 60	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 29.9.18
6859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 24.11.18
6900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 6 Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 10.11.18
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 10.11.18
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 27.10.18
7107 4	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 27.10.18
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 27.10.18
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 27.10.18
7107 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 27.10.18
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18
7357 2	OBKLADY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 13.10.18
7357 1	OBKLADY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 13.10.18
7357 1	OBKLADY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 13.10.18
7357 2	OBKLADY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 13.10.18
7407 3	PODLAHY SYNTETICKÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 3.11.18
7407 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 27.10.18
7407 3	PODLAHY SYNTETICKÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 27.10.18
7407 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222..3..,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 27.10.18
7607 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 20.10.18
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 20.10.18
7607 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 20.10.18
7607 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	27.10.18 27.10.18
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 20.10.18
7707 9	MALBY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.18 3.11.18
7707 1	MALBY VNITŘNÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.18 3.11.18
7859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 1.12.18
7900 1	OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY Objekt B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 24.11.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 10.11.18
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 10.11.18
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701..;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8159 1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.18 10.11.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 16.11.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	3.11.18 1.12.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 16.11.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	27.10.18 24.11.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 16.11.18
8307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Objekt B Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZnutí NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 16.11.18
8357 4	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D, Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A, Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136., 13381; třídící znak: 73 08..	Zk. požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 9102.; EN 1727, 14749; proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8357 2	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747, ENV 1628-30, 1522-3, 42, 43, 77, 86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8507 16	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Objekt B Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D, Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd. znak: 724841-72; EN 13407, 14528, 14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 16.11.18
8507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Objekt B Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660, 73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Objekt B Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3, 12541 tř. znak: 13 7210, 11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 16.11.18
8607 1	MĚŘENÍ A REGULACE Objekt B Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310, EN 1264; třídící znak: 0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 24.11.18
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ. Objekt B / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A, Z, D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř. znak: 738521, 25, 30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ. Objekt B / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ. Objekt B / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 3679.; ČSN EN 5036., 62209..	Měření intenzity elektromagnet. pole Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A, Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A, Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136., 13381; třídící znak: 73 08..	Zk. požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193, 464, ČSN 36 0011; zn: 3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak: 360451	Funkční zkouška dle tech. normal. inform. Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak: 360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Objekt B /	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8809 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Objekt B /	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	1.12.18 1.12.18
8809 3	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Objekt B /	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.18 24.11.18
8859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Objekt B /	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 1.12.18
8900 1	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE Objekt B /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.18 1.12.18
9109 5	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Objekt B /	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.8.18 6.10.18
9109 5	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Objekt B /	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.8.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	DILATAČNÍ ZKOUŠKA		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	VOZOVKY NA MOSTECH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Objekt B /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.18 6.10.18
9207 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B /	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílečích procedur Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18
9207 25	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B /	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9207 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B /	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	22.9.18 27.10.18
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18

4.1.18

Objekt B

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	8.9.18 13.10.18
9257 1	HROMOSVOD FAŠÁDA,ZEMNĚNÍ Objekt B / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9257 1	HROMOSVOD FAŠÁDA,ZEMNĚNÍ Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.. ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.9.18 3.11.18
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 20.10.18
9387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Objekt B / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Objekt B / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Objekt B / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Objekt B / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
9407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Objekt B Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9457 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9457 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9457 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9457 1	OBKLADY VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Objekt B Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.18 10.11.18
9587 5	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 24.11.18
9587 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 24.11.18
9587 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Objekt B Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.18 24.11.18
9609 2	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 16.11.18
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 16.11.18
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 16.11.18
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	13.10.18 16.11.18

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9609 2	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol.	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk.	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+		D Protokol, cert.	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9609 1	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ Objekt B	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ	+		A Záznam o kontr.	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Objekt B	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr.	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Objekt B	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Objekt B	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Objekt B	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Objekt B	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr.	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení	13.10.18 16.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9657 2	NÁTĚRY VENKOVNÍ Objekt B	NATĚRAČSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr.	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola	13.10.18 1.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9657 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Objekt B	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr.	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl.	13.10.18 1.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9657 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Objekt B	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	+	+	A Záznam o kontr.	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti	13.10.18 1.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9657 2	NÁTĚRY VENKOVNÍ Objekt B	JAKOST OCHRANY DŘEVA	+		A Záznam o kontr.	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola	13.10.18 1.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Objekt B	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola	20.10.18 24.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Objekt B	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola	20.10.18 24.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Objekt B	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	+	A,Z Záznam o kontr.	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů	20.10.18 24.11.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 Objekt B	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo	18.8.18 1.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Objekt B	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí	8.12.18 8.12.18
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	



Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

**Vysvětlivky zkratk z áhlaví**

Index Číselné označení činnosti v projektu  
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

**K provádění kontrol:**

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV  
 PSV Kontrolu provádí mistr PSV  
 Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna  
 Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:  
     G+ - geodet  
     T+ - technolog  
     +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

**Ke zkratkám způsobu:**

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem  
 D Kontrola dokladů o jakosti výrobků  
 M Měření (geometrických veličin)  
 Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věc