

Lucie Paletová

Skautská základna Liberec

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / ZS 2017-2018

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

bylo by vhodné osvojit si práci s kancelářskou sešívačkou

koordinační situaci by bylo vhodné dopracovat, odlišit stávající a nové sítě, definovat výšku navrženého objektu, okótovat odstupy objektů, zakreslit všechny objekty atd.

rozměry předsíňky m.č. 2.09 jsou nedostatečné, nelze otvírat dveřní křídla do prostoru, kde může stát osoba používající umyvadlo

hydroizolační stěrku pod dlažbu navrhovat jen do místností s mokrým provozem

bylo by vhodné navrhovat tloušťky materiálů, které jsou opravdu na trhu k dispozici (skladby podlah, třeba P3, EPS tl. 122 mm?)

skladba střechy S1: parozábranu není nutné chránit vrstvou netkané textilie, pod vrstvou substrátu se pokládá hydroakumulační vrstva ne klasická nopová folie

skladby označovat jednoznačně v rámci projektu, máte S1 jako skladbu střešního pláště i jako skladbu obvodového pláště

na výkresy tvaru vždy uvádět třídu betonu, oceli a krytí

sehnat dvoukřídlé posuvné dveře s požární odolností EI 30 DP3 bude pro dodavatele stavby oříšek

23.2.2018

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5