

BUDOVA A			1.PP			
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	KAPACITA [os.]	PŘÍVOD [m <sup>3</sup> /h]	ODTAH [m <sup>3</sup> /h]	POZN.
A 01	CHODBA	49,75	-	70	0	
A 02	CHODBA	59,24	-	80	0	
A 03	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	23,37	-	-	-	
A 04	PROSTOR PŘED VÝTAHY	18,19	-	-	-	
A 05	WC ŽENY	7,00	-	-	90	
A 06	UMÝVÁRNA ŽENY	3,63	-	-	-	
A 07	UMÝVÁRNA MUŽI	3,63	-	-	-	
A 08	WC MUŽI	7,68	-	-	100	
A 09	WC ŽENY ZAM.	3,25	-	-	25	
A 10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,37	-	-	-	
A 11	WC MUŽI ZAM.	2,30	-	-	25	
A 12	SKLAD	11,60	-	-	-	
A 13	SKLAD	19,34	-	-	-	
A 14	SKLAD	9,06	-	-	-	
A 15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,16	-	-	-	
A 16	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	6,34	-	-	-	
A 17	CHODBA U HL. SCHOD.	31,20	-	45	-	
A 18	INSTALAČNÍ KANÁL	10,66	-	-	-	
A 19	SKLAD	28,34	-	-	-	
A 20	VEDLEJŠÍ CHODBA (VÝTAH)	4,45	-	-	-	
A 21	INSTALAČNÍ KANÁL	10,20	-	-	-	
A 22a	LABORATOŘ TZB	12,38	3	90	90	
A 22b	LABORATOŘ TZB	16,33	-	-	-	vlastní exp. zařízení
A 23	LABORATOŘ TZB	27,69	7	210	210	
A 24	KANCELÁŘ	13,85	1	30	30	
A 24a	LAB. TZB SKLAD	9,67	-	-	-	
A 25	SKLAD	3,82	-	-	-	
A 26	KANCELÁŘ	28,18	5	180	180	
A 27a	KANCELÁŘ	13,85	1	30	30	
A 27	KANCELÁŘ	13,87	1	30	30	
A 28	KANCELÁŘ	12,77	1	30	30	
A 28a	KANCELÁŘ	12,67	1	30	30	
A 29	CHODBA U HL. SCHOD.	31,88	-	45	-	
A 30	KANCELÁŘ	35,07	3	90	90	
A 31	LABORATOŘ	37,99	9	270	270	
A 32	KANCELÁŘ	18,77	1	30	30	
A 33	KANCELÁŘ	20,68	1	30	30	
A 34	POSLUCHÁRNA	97,40	84	2520	2520	klimatizace zvlášť
A 35	POSLUCHÁRNA	96,10	84	2520	2520	klimatizace zvlášť
A 35a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,30	-	-	-	
A 40	KLUB ŠTUK (ATELIÉR)	33,50	8	240	240	4m <sup>2</sup> /os.
	celkem			<b>1530</b>	<b>1530</b>	