

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům Pod Vyšehradem
Jméno autora:	Aneta Sedlačková
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury – K129
Oponent práce:	Prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury – K129

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
<i>Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.</i>	
Bakalářská práce splnila zadání.	

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy	C - dobře
<i>Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.</i>	
Jednoduchý základní kubus hmoty domu obložený tmavěhnědými velkoformátovými deskami je ve vchodové nice a do zahradního průčelí prolomen a opatřen vlněnými křivkami dvojpodlažních skleněných stěn. Dřevěný zahradní altán s bazénem doplňující architektonickou kompozici pozemku v zahradní části.	

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	C - dobře
<i>Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.</i>	
Nedostatečná předsíň, diskutabilní je spojení spíše s garáží, příliš velké prosklené plochy zahradní fasády znamenají extrémní zátěž slunečním svitem do hloubky navržené dispozice obytných místností.	

Kvalita technického řešení	C - dobře
<i>Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.</i>	
Standardní obkladem opláštěná železobetonová konstrukce je vhodná, odpovídá záměru, diskutabilní je umístění fotovoltaických článků na ploché střeše, skleněná dvorní fasáda tvoří pro celkovou energetickou bilanci domu výraznou zátěž (nutnost chlazení apod.).	

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	B - velmi dobře
<i>Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke grafickému zpracování práce.</i>	
Celkově je elaborát kompletní, grafika srozumitelná na dobré úrovni.	

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Jednoduchý základní kubus rodinného domu je ve vchodové části prolomen zakřivenými plochami dvojpodlažních prosklených stěn. Měly by ozvláštnit a zjemnit základní jednoznačný tvar domu. Křivky zasklení působí rozpačitě a technicky a finančně náročné prosklené konstrukce nevytváří očekávanou vyšší obytnou kvalitou domu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **C - dobře**.

Datum: 18.6.2018

Podpis:

