



**LEGENDA ČAR POTRUBÍ:**

- POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍ DĚŠŤOVOU ODPADNÍ VODU
- POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍ SPLAŠKOVOU ODPADNÍ VODU
- POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍ INFEKČNÍ ODPADNÍ VODU
- POTRUBÍ S NEZNÁMÝM ÚČELEM

**POZNÁNKY:** Většina odpadních vod je odváděna potrubní sítí DN 300 z kamenniny. Infekční odpadní potrubí procházející přes ČOV jsou v DN 200 z oceli. Podrobnější informace nebyly při konzultaci s pracovníky technického odboru k dispozici. Výkres sítě odpadních vod, byl poskytnut pro účely bakalářské práce. Výkres byl upraven tak, že byly barevně odlišeny stokové sítě, u kterých bylo známé jaký typ odpadní vody odvádějí. Jak je patrné, v areálu se nacházejí jak sítě oddílné tak jednotné. Jednotné sítě jsou označeny čarou pro splaškovou vodu (odvádí jak vodu splaškovou tak vodu dešťovou). K potrubí označenému jako s neznámým účelem, nebyly v době konzultace k dispozici bližší informace.

**AREÁL NEMOCNICE V MOTOLE  
PRACOVNÍ VÝKRES M: 1:1500**

<b>ZPRACOVAL:</b> ARLT ADAM	<b>KONZULTANT:</b> doc. Ing. P. Šrytr, CSc.	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
<b>PŘEDMĚT:</b> Bakalářská práce		<b>DATUM:</b> 27.5.18
<b>VÝKRES:</b> Situace FNM - odpadní vody (PŘÍLOHA BP. Č.7)		<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:1500 <b>FORMÁT:</b> A1
		<b>Č.VÝKRESU:</b> 2.