

# Matyáš Gál

Nová budova Fakulty architektury, Drážďany

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / ZS 2017-2018

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0					
rozsah práce	1,0					
úplnost		1,5				
věcná správnost technického řešení a detailů		1,5				
věcná správnost návrhu dispozice						
grafika zpracování						

další poznámky a hodnocení

# bylo by vhodné podstatně prohloubit technickou zprávu stavební části

# skladba střechy P13 (detail atiky) – jakým způsobem si představujete, že na stavbě vytvoří spádové klíny se spádem 3,43%? Na tepelnou izolaci (a to i na nehořlavou) nelze bezprostředně natavovat asfaltové pásy

# skladba stěny S2 (detail suterénu) – pod terén je nutné použít izolant s uzavřenou buněčnou strukturou (třeba XPS – správně psáno v technické zprávě konstrukční části)

# ve výkresech tvarů uvádět i kromě materiálových charakteristik hodnotu krytí

# ve výtahových šachtách nelze vést VZT rozvody

13.4.2018

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5