

Annette Oberfranczová

Pinocchio children's library, Collodi, It

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / LS 2017-2018

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

v koordinační situaci by ještě bylo vhodné naznačit vstup do objektu

nenosné svislé konstrukce jsou navrženy z monolitického prostého betonu? To si nedovedu představit jak by fungovalo, jak by se realizovalo, stěny jsou navrženy s obkladem, tedy ani důvod takového návrhu nevidím

zařizovací předměty na železobetonových stěnách navrhnout vždy s předstěnou pro instalace

ve stavebních řezech neodpovídá zobrazení střechy navrženému spádování

stavební detaily by bylo vhodné detailně popsat, prokótovat, spádové vrstvy by měli být zobrazeny v opravdových tlouškách a spádech

přečerpávací zařízení je nutné servisovat, jakým způsobem je umožněn přístup; pro vedení VZT potrubí pod zemí by bylo vhodné navrhnout anglické dvorky, vedení bude násobě větší, než je zobrazeno, bylo by vhodné alespoň orientačně zobrazovat ve správném rozměru

11.6.2018

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5