



LEGENDA:
 RM VK Typ 32 - 500x3000 - RADIK MATERNELLE VK Typ 32: VÝŠKA 500 mm, ŠÍŘKA 3000 mm
 TV15/5.00 - VV15/4 Otv. - TERMOSTATICKÁ VLOŽKA HEIMEIER DN15/NASTAVENÍ 5.00 - VERAFIX VK DN15/NASTAVENÍ 0.50
 KLC - M KLTM-1220x450 - KORALUX LINEAR COMFORT - M: VÝŠKA 1220 mm, ŠÍŘKA 450 mm
 VV15/0.50 - VENTIL MULTILUX DN15/NASTAVENÍ 0.50
 V - VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL
 (1.00) - NASTAVENÍ 1.00
 O - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 IZ - POTRUBÍ IZOLOVÁNO
 ▽ REDUKCE
 P - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - RAUTITAN flex 55°C
 Z - ZPĚTNÉ POTRUBÍ - RAUTITAN flex 45°C

TEPLOTNÍ SPÁD: 55/45 °C

Zpracovala Tereza Luňáková	Vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.	Školní rok 2017-2018	Fakulta stavební ČVUT
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			
Název: Vytápění mateřské školy v Průhonících	Datum 05/2018	Měřítko M 1:50	Číslo výkresu 03
Příloha: SVISLÝ ŘEZ			