

**Příloha č. 5: Předpokládané provzní náklady pro variantu individuálních DČOV**

**5.10. Srovnání předpokládaných provozních nákladů navrhovaných DČOV v jednotlivých letech uvažované životnosti**

**Pozn.:** Aby mohla být použita metoda DISKONTOVANÝCH NÁKLADŮ, bylo třeba uvažovat stejnou dobu životnosti všech DČOV. Podle informací od výrobců, se životnost DČOV pohybuje od 20-30 let, záleží na tom, jak často a jak kvalitně se provádí údržba jednotlivých částí DČOV, i samotné čistírny. Pro výpočet byla uvažována střední hodnota z uvedeného rozsahu, čili 25 let.

