



- LEGENDA**
- AW Výstup teplé vody
  - CP Čílo plynu
  - DA Membránová expanzní nádoba Reflex N 400/6
  - DATV Membránová expanzní nádoba Reflex Ng 12/6
  - EK Vstup studené vody
  - EL Napouštěcí a vypouštěcí kohout
  - FB Čílo teploty TV
  - FB Havarijní ventil plynu
  - HV Plynový kotel kondenzační Buderus Logamax plus GB 192-50i
  - K1 Plynový kotel kondenzační Buderus Logamax plus GB 162-85
  - K2 Zpětná klapka
  - KR Kulový kohout DN20
  - MM100 Modul směšovače otopného okruhu
  - MC400 Kaskádový modul pro ovládání kaskády kotlů
  - NČ Nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 32-80B
  - OD Odzvědnění
  - OP Odběr plynu
  - PC1 Čerpadlo otopného okruhu východ Grundfos Magna 3 25-60
  - PC2 Čerpadlo otopného okruhu západ Grundfos Alpha2 L 25-40
  - PZ Cirkulační čerpadlo Grundfos Alpha 2 25 -40 N 130
  - REG Obslužná jednotka RC300
  - T0 Čílo teploty THR
  - T1 Venkovní čílo teploty
  - TC1 Čílo teploty otopného okruhu východ
  - TC2 Čílo teploty otopného okruhu západ
  - THV Termostatický ventil OT
  - THR Termodydraulický rozdělovač
  - VC1 Směšovací ventil otopného okruhu východ Regulus LK 840 5/4F-16
  - VC2 Směšovací ventil otopného okruhu západ Regulus LK 840 5/4F-16
  - Z Zásobník TV Reflex AF 1500/1
- Plivodní potrubí  
 - - - Vratné potrubí  
 - · - · Zapojení řízení  
 - - - Plynovodní potrubí  
 ····· Potrubí TV, cirkulace

	Název: Studie vytápění bytového domu	Měřítko: -
	Podnázev: Schéma zapojení-Plynová kotlina, výměníková sada 12NP	
	Vypracoval: Roman Mikolášek	Kontrola:
	Datum: 2018-06-22	Číslo výkresu: 2018-20