



- LEGENDA**
- ANS Akumulační nádrž s 2 výměníky Secespol TXE 2500 PFSS
 - AW Výstup teplé vody
 - DA Membránová expanzní nádoba Reflex N 200/6
 - DATV Membránová expanzní nádoba Reflex NG12/6
 - DAS Expanzní nádoba Reflex S 140/10
 - EK Vstup studené vody
 - EL Napouštěcí a vypouštěcí kohout
 - FB Čidlo teploty TV
 - FBS Čidlo teploty solárního zásobníku
 - K1 Plynový kotel kondezační Buderus Logamax plus GB 192-25
 - K2 Plynový kotel kondezační Buderus Logamax plus GB 192-35
 - KR Zpětná klapka
 - KK Kuflový kohout
 - KS0150/2 Kompletní solární stanice Logasol
 - MM100 Modul směšovače otopného okruhu
 - MC400 Kaskádový modul pro ovládání kaskády kotlů
 - MS200 Solární modul
 - MV Doplnění vody do systému Reflex Filicontrol Auto Compact
 - OD Odzdušnění
 - OP Odtěrň plynů
 - PC1 Čerpadlo otopného okruhu východ Grundfos Magna 3 25-60
 - PC2 Čerpadlo otopného okruhu západ Grundfos Alpha2 L 25-40
 - PZ Cirkulační čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40 N 130
 - PS1 Solární oběhové čerpadlo Wilo Stratos Para 15/1-9
 - PSB Ploché čerpadlo
 - REG Obslužná jednotka RC300
 - RS Zpátečka zásobníku
 - T0 Čidlo teploty
 - T1 Venkovní čidlo teploty
 - TS1 Čidlo teploty kolektoru
 - TC1 Čidlo teploty otopného okruhu východ
 - TC2 Čidlo teploty otopného okruhu západ
 - THV Termostatický ventil OT
 - THR Termohydraulický rozdělovač
 - V Vodohměr
 - VC1 Směšovací ventil otopného okruhu východ Regulus LK 840 5/4F-16
 - VC2 Směšovací ventil otopného okruhu západ Regulus LK 840 5/4F-16
 - VVK Vzorovací vypouštěcí kohout
 - VS Výstup do zásobníku
 - WWM Termostatický směšovač TV
 - Z Zásobník TV Dražice OKC 750 NTR/BP

- Prívodní potrubí
- Vratné potrubí
- - - Zapojení řízení
- Plynovodní potrubí
- - - Potrubí TV, cirkulace

	Název: Studie vytápění bytového domu	Měřítko: -
	Podnázev: Schéma zapojení: Plynová kotelná, solár 6 NP	
	Vypracoval: Roman Mikolášek	Kontrola:
	Datum: 2018-06-22	Číslo výkresu: 2018-16