

## VÝPIS PRVKŮ

ZNAČENÍ	PRVEK	Ø / rozměr [mm]	ks/délka [-/m]	1. STUPEŇ - JIŽNÍ ČÁST PODLAŽÍ		STŘEDNÍ ČÁST PODLAŽÍ			2. STUPEŇ - SEVERNÍ ČÁST PODLAŽÍ		
				1.NP	2.NP	1.PP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	3.NP
<b>DISTRIBUČNÍ PRVKY</b>											
1.001	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - PŘÍVOD - NOVA-C-2-R1	425x75	44	16	24	0	0	0	0	4	0
1.002	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - ODVOD - NOVA-C-1-R1	425x75	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1.003	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - PŘÍVOD - NOVA-C-2-R1	600x100	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1.004	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - ODVOD - NOVA-C-1-R1	600x100	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1.005	TALÍŘOVÝ VENTIL KO 80	80	14	0	0	13	1	0	0	0	0
1.006	ANEMOSTAT BDOP 160	160	15	4	4	0	0	0	0	5	2
1.007	ANEMOSTAT BDOP 125	125	10	8	0	0	0	0	2	0	0
1.008	ANEMOSTAT CS400- 200	200	48	4	0	0	8	18	10	4	4
1.009	MŘÍŽKA DO STĚNY - ODVOD - NOVA-B-1-R1	400x300	28	4	6	0	0	0	3	8	7
1.010	MŘÍŽKA DO STĚNY - PŘÍVOD - NOVA-B-2-R1	200x150	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1.011	TALÍŘOVÝ VENTIL KO 100	100	49	9	0	3	12	0	12	7	6
1.012	TALÍŘOVÝ VENTIL KO 125	125	21	4	0	0	4	0	5	4	4
1.013	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	400x100	18	2	2	2	2	2	4	2	2
1.014	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	800x125	12	2	2	0	2	0	2	2	2
1.015	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	600x125	12	2	2	0	2	0	2	2	2
1.016	STROPNÍ DIFUZOR - ODVOD - CS 400-200	367x367	22	0	0	0	22	0	0	0	0
1.017	STROPNÍ DIFUZOR - ODVOD - CS 400-200	417x417	16	0	0	0	16	0	0	0	0
1.018	DÝZY	315	16	0	0	0	0	16	0	0	0
1.019	KRUHOVÝ ANEMOSTAT DRE-C-160	160	8	0	0	0	8	0	0	0	0
1.020	KRUHOVÝ ANEMOSTAT DRE-C-200	200	4	0	0	0	4	0	0	0	0
1.021	ANEMOSTAT CS400- 160	160	12	0	0	0	0	12	0	0	0
1.022	KUCHYŇSKÁ DIGESOŘ GUZZANTI ORW	390	4	0	0	0	0	0	4	0	0
1.023	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - PŘÍVOD - NOVA-C-2-R1	525x125	12	0	0	0	0	0	12	0	0
1.024	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - ODVOD - NOVA-C-1-R1	525x125	5	0	0	0	0	0	5	0	0
1.025	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - PŘÍVOD - NOVA-C-2-R1	500x100	48	0	0	0	0	0	0	24	24
1.026	MŘÍŽKA DO STĚNY - ODVOD - NOVA-B-1-R1	200x150	4	0	2	0	0	0	0	1	1
1.027	MŘÍŽKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - PŘÍVOD - NOVA-C-2-R1	800x100	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1.028	DIGESTOŘ DO CHEMICKÉ LABORATOŘE - MERCI STOLNÍ/ŠKOLNÍ	1000x700x1400	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>POŽÁRNÍ KLAPKA</b>											
2.001	FDMS 315	315	27	3	19	0	0	0	0	2	3
2.002	FDMS 355	355	19	8	1	0	1	0	6	3	0
2.003	FDMS 400	400	44	5	0	0	2	0	5	17	15
2.004	FDMS 250	250	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2.005	FDMS 450	450	10	4	0	0	0	0	1	1	4
2.006	FDMS 200	200	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2.007	FDMS 560	560	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2.008	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	400x250	4	0	0	0	4	0	0	0	0
2.009	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	700x450	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2.010	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x150	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.011	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	500x200	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.012	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x200	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.013	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	450x300	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>REVIZNÍ DVÍŘKA PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ</b>											
3.001	PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - IPLR LINDAB		93	21	12	0	3	0	12	23	22
3.002	PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IPL LINDAB		4	0	0	0	4	0	0	0	0
<b>REGULAČNÍ KLAPKY</b>											
4.001	RKKT 250	250	6	1	0	0	0	0	0	1	4
4.002	RKKT 355	355	12	4	0	0	1	0	5	2	0
4.003	RKKT 315	315	23	4	14	0	0	0	0	3	2
4.004	RKKT 200	200	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4.005	RKKT 450	450	3	2	0	0	0	0	0	0	1
4.006	RKKT 400	400	27	1	0	0	2	0	2	11	11
4.007	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	400x250	4	0	0	0	4	0	0	0	0
4.008	RKKT 630	630	6	0	0	0	0	4	2	0	0
4.009	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	700x500	2	0	0	0	0	2	0	0	0
4.010	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	650x400	2	0	0	0	0	2	0	0	0
4.011	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x200	3	0	0	0	0	3	0	0	0
4.012	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	200x150	1	0	0	0	0	1	0	0	0
4.013	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x150	4	0	0	0	0	4	0	0	0
4.014	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	500x200	2	0	0	0	0	2	0	0	0
4.015	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	450x300	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>TLUMIČ</b>											
5.001	SMR 315	315	19	4	11	0	0	0	0	3	1
5.002	SMR 250	250	6	1	0	0	0	0	0	2	3
5.003	SMR 355	355	9	4	0	0	1	0	3	1	0
5.004	SMR 200	200	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5.005	SMR 450	450	6	2	0	0	0	0	1	0	3
5.006	SMR 400	400	28	1	0	0	2	0	3	11	11
5.007	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	400x250	4	0	0	0	0	4	0	0	0
5.008	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x200	2	0	0	0	0	2	0	0	0
5.009	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	450x300	1	0	0	0	0	1	0	0	0
5.010	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	500x200	2	0	0	0	0	2	0	0	0
5.011	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	300x150	4	0	0	0	0	4	0	0	0
5.012	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	200x150	2	0	0	0	0	2	0	0	0
5.013	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	650x400	2	0	0	0	0	2	0	0	0
5.014	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ	700x500	2	0	0	0	0	2	0	0	0
5.015	SMR 630	630	6	0	0	0	0	4	2	0	0
<b>REVIZNÍ PRVEK SPIRO</b>											
6.001	RD INSTABOX 450	450	1	0	0	0	1	0	0	0	0
6.002	RD INSTABOX 500	500	2	0	0	0	2	0	0	0	0
6.003	RD INSTABOX 560	560	2	0	0	0	2	0	0	0	0



