


- ### LEGENDA ZAŘÍZENÍ
- A.01 jednotka Dancotappel CARplus SX 096.096V/BV - 4-SNP zspod
 - A.02 VZT jednotka Dancotappel CARplus SX 096.096V/BV - 4-SNP vchod
 - 1.01 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-M-MR/2400x2400x623/LE
 - 1.02 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-G-LL-AH/2400x2400x593/LE
 - 1.03 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-M-RR-AH/1800x1800x593/LE
 - 1.04 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-Z-LL-AH/1800x1800x593/LE
 - 1.05 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-M-LL-AH/1800x1800x593/LE
 - 1.06 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-G-RR-AH/2400x2400x593/LE
 - 1.07 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-Z-RR-AH/1800x1800x593/LE
 - 1.08 Stropní indukční trmec Trox D0632-GL-2-M-LL-AH/1800x1800x593/LE
 - 2.01 Třířídí ventily odtahové K0 100
 - 2.02 Třířídí ventily odtahové K0 125
 - 2.03 Třířídí ventily odtahové K0 160
 - 2.04 Kruhový anemostat přívodní/odtahový DRE-C 160
 - 2.05 Kruhový anemostat přívodní/odtahový DRE-C 200
 - 2.06 Kruhový anemostat přívodní/odtahový DRE-C 250
 - 2.07 Komfortní odesání výstupu VCE-H-210 700x200
 - 3.01 Třířídí ventily přívodní K1 100
 - 3.02 Třířídí ventily přívodní K1 125
 - 3.03 Třířídí ventily přívodní K1 160
 - 3.04 Lineární výstři nastavitelné LSD-A-R-20-2-1000
 - 4.01 Regulator konstantního průtoku WF-1 125
 - 4.02 Regulator konstantního průtoku WF-1 160
 - 4.03 Regulator konstantního průtoku WF-1 200
 - 4.04 Regulator konstantního průtoku WF-1 500x300
 - 5.01 Regulator variabilního průtoku WF-S 125
 - 5.02 Regulator variabilního průtoku WF-S 200x200
 - 5.03 Regulator variabilního průtoku WF-S 300x200
 - 5.04 Regulator variabilního průtoku WF-S 400x200
 - 5.05 Regulator variabilního průtoku WF-S 500x200
 - 5.06 Regulator variabilního průtoku WF-S 700x200
 - 5.07 Regulator variabilního průtoku WF-S 900x300
 - 6.01 Regulační a měřicí člona IRIS 125
 - 6.02 Regulační a měřicí člona IRIS 160
 - 6.03 Regulační klapka Monak RKM 250x200-01
 - 7.01 Tlumič hluku Remak TRU 50-25
 - 7.02 Tlumič hluku Remak TRU 50-30
 - 7.03 Tlumič hluku Remak TRU 70-40
 - 7.04 Tlumič hluku Remak TRU 100-50



Zpracoval: Bc. Petr Mísař	Navštívil diplomovk přílohu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.	Fakulta stavební ČVUT
Připravil: 125DPM Diplomová práce	Připravil: Vzduchotechnika	Datum: 6.1.2019
Ústav: Návrh vzhledu dotového centra a VZT přílohy kancelář	Číslo výtisku: D.2.01	Měřítka: 1:50
Vypracoval: Pádorye 4.NP	Číslo výtisku: D.2.01	Formát: A0