

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+		M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+ S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ G+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ G+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ G+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 20.4.18
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 20.4.18
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 11.5.18
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ G+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18	
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18	
1300 1	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18	
1305 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18	
1305 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
1305 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18	
1305 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
1310 2	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18	
1310 1	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1310 3	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18	
1310 2	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18	
1310 1	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18	
1310 1	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18	
1310 1	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18	
1314 1	KANALIZACE LEŽATÁ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1314 1	KANALIZACE LEŽATÁ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik., atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102..., 12..., ISO 1347.; zn: 75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1314 1	KANALIZACE LEŽATÁ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2, 12380 tř.znak: 13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1314 1	KANALIZACE LEŽATÁ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak: 133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1314 2	KANALIZACE LEŽATÁ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak: 136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1315 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A, M, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn: 7324..., ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení, měření Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400, 1201, 0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ, ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350, 90, 504; tříd.znak: 731302, 3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak: 722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 5	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077, 7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		S+	A, Z, D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065, 13377; tř.znak: 738115, 8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1315 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU, MALTY A INJEKČNÍ MALTY		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480, část 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400, 1201, 0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 18.5.18
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ, ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350, 90, 504; tříd.znak: 731302, 3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 18.5.18
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A, M, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn: 7324..., ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení, měření Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 18.5.18
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077, 7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 18.5.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 18.5.18
1319 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
1335 2	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 5	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 2	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1335 1	STROP SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
1336 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
1338 1	TEP. IZOLACE ZDI SPOD. S Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 8.6.18
1338 1	TEP. IZOLACE ZDI SPOD. S Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 8.6.18
1339 11	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
1339 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
1339 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
1339 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
1339 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
1340 2	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1340 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY OPĚRNÝCH STĚN	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15258, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1793-1,2,3; třídící znak:73706.	Zkoušky akustických vlastností konstr. Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1794-2; třídící znak:737061	Zvl.požár.zk.odrazy světla,exist.výparů Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 22.6.18
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 29.6.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1455 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 29.6.18
1466 2	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
1466 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
1466 8	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 13.7.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 13.7.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 13.7.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 13.7.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 20.7.18
1470 1	ZÁKLADY VRCHNÍ STAVBA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 13.7.18
1500 22	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
1500 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
1500 5	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
1500 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
1500 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1501 1	TEP. IZOL. ZÁKLADŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
1501 1	TEP. IZOL. ZÁKLADŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
1502 2	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tr.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
1502 1	ZÁKL. DESKA VRCHNÍ STAV. Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, trídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
2450 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18
2450 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18
2450 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18
2450 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; trídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18
2450 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, trídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18
2550 4	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 31.8.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2550 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+		M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.8.18 7.9.18
2550 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 31.8.18
3102 3	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 21.9.18
3102 4	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 21.9.18
3102 4	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 5	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 5	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 1	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 1	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 1	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3102 5	ZDI NOSNÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+		A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 12.10.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 27.9.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 12.10.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 27.9.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 27.9.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.11.18 23.11.18
3103 1	SLOUPY A PILÍŘE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	2.11.18 23.11.18
3404 4	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.10.18 12.10.18
3404 2	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 3	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	12.10.18 12.10.18
3404 4	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 19	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 1	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.18 23.11.18
3404 1	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 1	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 5	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3404 1	STROPY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
3604 1	SCHODIŠTĚ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 19.10.18
3604 1	SCHODIŠTĚ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 26.10.18

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3604 2	SCHODIŠTĚ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 19.10.18
3604 1	SCHODIŠTĚ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 19.10.18
3610 2	ZDI NADSTŘEŠNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 30.11.18
3610 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 30.11.18
3610 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 30.11.18
3610 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 30.11.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA VÝZTUŽE V PÓROBETONU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 990, třídící znak:72 1360	Zkušební metody, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3615 1	KOMÍNOVÉ TĚLESO Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 21.12.18
3620 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3620 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
3620 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3620 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	T+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3625 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
3625 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	T+	+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3625 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3630 2	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3630 6	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
3680 2	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
3680 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
4707 13	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
4707 5	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
4707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
4707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
4807 4	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 22.2.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY /	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 22.2.19
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY /	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 22.2.19
4810 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST /	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5120 5	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7.. ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
5120 25	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
5120 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART /	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
5120 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART /	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
5120 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART /	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
5124 3	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7.. ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19
5124 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19
5125 4	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ /	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
5125 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ /	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY /	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 22.3.19
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY /	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.3.19
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY /	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 22.3.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 22.3.19
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 22.3.19
5284 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.3.19
5306 5	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 9	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkoušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 21	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.;; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
5306 2	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5306 5	VÝPLNĚ OTVORŮ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.3.19
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 22.3.19
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
5507 2	KANALIZACE VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 22.3.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 22.3.19
5527 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.,zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
5527 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY Hlavní objekt	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 22.3.19
5567 2	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Hlavní objekt	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	/	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 26.4.19
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Hlavní objekt	VNITŘNÍ VODOVOD	/	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 3.5.19
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Hlavní objekt	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	/	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 26.4.19
5567 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Hlavní objekt	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	/	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 26.4.19
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hlavní objekt	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 5.4.19
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hlavní objekt	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 5.4.19
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hlavní objekt	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.,zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
5607 1	ARMATURY ÚT Hlavní objekt	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 29.3.19
5607 1	ARMATURY ÚT Hlavní objekt	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
5607 2	ARMATURY ÚT Hlavní objekt	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 29.3.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 12.4.19
5647 2	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 5.4.19
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 5.4.19
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 5.4.19
5667 1	KOTELNÝ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 12.4.19
5667 1	KOTELNÝ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
5667 1	KOTELNÝ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 12.4.19
5667 1	KOTELNÝ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		S+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
5667 1	KOTELNÝ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 12.4.19
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 12.4.19
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI		S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 12.4.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 12.4.19
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 5.4.19
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 5.4.19
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 12.4.19
5787 1	SLABOPROUD VODIČE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 12.4.19
5807 4	VZDUCHOTECHNIKA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.3.19
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.3.19
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 29.3.19
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznám ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.3.19
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projekt	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 29.3.19
6109 3	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 5.4.19
6206 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 4	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 4	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6206 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 18	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6206 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
6306 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
6790 11	HYDROIZOL SANITÁR PROST Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 3.5.19
6790 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 3.5.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6800 2	OBKLADY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 17.5.19
6800 1	OBKLADY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 17.5.19
6800 1	OBKLADY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 17.5.19
6800 2	OBKLADY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 17.5.19
6850 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 7.6.19
6850 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 7.6.19
6850 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 7.6.19
6850 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 7.6.19
6850 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 7.6.19
7400 4	MALBY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
7400 1	MALBY VNITŘNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
7457 1	PODLAHY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
7757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19
7757 6	PODLAHY POVLAKOVÉ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8207 3	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19
8207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102.; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8250 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 7.6.19
8250 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8250 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8250 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8350 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19
8350 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19
8350 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19
8350 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8457 10	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8607 1	MĚŘENÍ A REGULACE Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 31.5.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNÍ 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
8707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
8809 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
9109 5	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 1.3.19
9109 5	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 8.3.19
9120 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 22.3.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9120 16	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 29.3.19
9120 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 22.3.19
9120 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 22.3.19
9120 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 22.3.19
9210 5	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záz.n.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 29.3.19
9210 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 29.3.19
9215 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...,ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19
9228 2	TESAŘI OBKLADY DESKAMI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
9228 5	TESAŘI OBKLADY DESKAMI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9228 2	TESAŘI OBKLADY DESKAMI Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
9229 3	NÁTĚRY VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 3.5.19
9229 1	NÁTĚRY VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	S+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 10.5.19
9229 2	NÁTĚRY VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 3.5.19
9229 3	NÁTĚRY VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 3.5.19
9230 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 24.5.19
9230 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9230 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9235 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 24.5.19
9235 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Hlavní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9407 1	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9407 1	OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ DĚSKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1469; třídící znak:721820	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁŽI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁŽI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9507 1	PODKLAD SPOD VRSTVY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 17.5.19
9607 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 31.5.19
9607 2	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 31.5.19
9607 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 31.5.19
9607 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 31.5.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 3	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁŽI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19

16.12.18

Hlavní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	CIHELNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1344; třídící znak:722615	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9756 1	DLAŽBA VENKOVNÍ Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,,3..,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 7.6.19
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Hlavní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19

Studentská VERZE

16.12.18

Kanalizace hl.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočet dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočet dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 4.5.18
10350 1	PAŽENÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
10350 1	PAŽENÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
10459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 11.5.18
10459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 11.5.18

16.12.18

Kanalizace hl.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
10459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 11.5.18
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 11.5.18
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...,23...,24...,29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JÉHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 11.5.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18
13408 3	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18

16.12.18

Kanalizace hl.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁŽI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁŽI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 18.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12...; ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Třídící znak 7302..;	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 2	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. / Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. / Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18

16.12.18

Kanalizace hl.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. /	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizace hl. /	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 25.5.18
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizace hl. /	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ		+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizace hl. /	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizace hl. /	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizace hl. /	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19208 1	ODPAŽENÍ Kanalizace hl. /	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19208 1	ODPAŽENÍ Kanalizace hl. /	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 1.6.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace hl. /	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANÍN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 15.6.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace hl. /	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 15.6.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace hl. /	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 15.6.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace hl. /	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 15.6.18
19450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Kanalizace hl. /	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
19450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Kanalizace hl. /	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
19500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace hl. /	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18

16.12.18

Kanalizace hl.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
19500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotlivých metod Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZÁVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kanalizace hl. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20407 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Vodovod Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20407 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
20407 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Vodovod Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
20501 1	PAŽENÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20501 1	PAŽENÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 22.6.18
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 4.7.18
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Vodovod Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; trídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...,23...,24...,29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; trídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tr.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 2	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovod Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Vodovod Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26259 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26259 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26259 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26259 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26506 1	ODPAŽENÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26506 1	ODPAŽENÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočetm dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovod Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
29504 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
29504 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
29505 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29505 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29505 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29505 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18

16.12.18

Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Vodovod Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Vodovod Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Vodovod Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Vodovod Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222..,3..,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
29859 1	PŘESUN HMOT TE 9 Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18

16.12.18

Zemní plyn

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 29.6.18
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 4.7.18
30350 1	PAŽENÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18

16.12.18

Zemní plyn

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
30350 1	PAŽENÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101.07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
30459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 20.7.18
30459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 20.7.18
30459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 20.7.18
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 20.7.18
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 20.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Zápis, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...,23...,24...,29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 13.7.18

16.12.18

Zemní plyn

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 3.8.18
36238 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
36278 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
36278 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
36278 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
36278 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18

16.12.18

Zemní plyn

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 10.8.18
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 20.7.18
39208 1	ODPAŽENÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39208 1	ODPAŽENÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 27.7.18
39450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	BĚTON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 3.8.18
39450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	BĚTONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 3.8.18
39500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
39500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18

16.12.18

Zemní plyn

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
39500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
39500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.,, ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zemní plyn Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Zemní plyn / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 24.8.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000.01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 9.3.18
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 30.3.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 30.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41502 1	ZÁKLADY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
41607 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 30.3.18
41607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 30.3.18
41607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 30.3.18
41607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 30.3.18
41607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 30.3.18
41654 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41654 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
41654 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41654 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41654 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
41757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 13.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ.ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 13.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43203 1	ZDI NOSNÉ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 6.4.18
43250 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43250 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43250 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43250 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43250 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43255 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přím Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43255 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
43255 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 25.5.18
44100 1	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18
44100 1	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkoušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
44100 4	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18
44100 1	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18
44100 1	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18
44107 4	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380,391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 27.4.18
44107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 4.5.18
44107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 4.5.18
44107 7	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 27.4.18
44107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 27.4.18
44110 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 25.5.18
44110 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 25.5.18
44110 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+ +	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 25.5.18
44115 2	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 1.6.18
44115 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 1.6.18
44115 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.,ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 1.6.18
44115 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 1.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
44115 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 1.6.18
44457 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
44457 1	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
44507 1	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
44607 1	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44607 1	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44607 1	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44607 1	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44607 1	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
44620 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 1.6.18
45187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
45187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
45187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
45187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
45187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 8.6.18
45229 1	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 22.6.18
45229 1	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 2	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 22.6.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynutěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 18.5.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 18.5.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 18.5.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 18.5.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 25.5.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 25.5.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 25.5.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 25.5.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 25.5.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45557 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY VNITŘNÍCH VODOVODŮ		T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 546. ČSN EN 13443	Revize Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 1.6.18
45587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45607 1	ARMATURY ÚT Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45607 1	ARMATURY ÚT Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45607 1	ARMATURY ÚT Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45667 1	KOTELNY ÚT Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45667 1	KOTELNY ÚT Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45667 1	KOTELNÝ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45667 1	KOTELNÝ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Záznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45667 1	KOTELNÝ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	SYSTEM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI	S+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 8.6.18
45727 1	SILNOPROUD VODIČE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 15.6.18
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 15.6.18
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 15.6.18
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 15.6.18
45767 1	SLABOPROUD TRUBKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 22.6.18
45787 1	SLABOPROUD VODIČE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.5.18 22.6.18
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	/	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA Servisní objekt /	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA Servisní objekt /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA Servisní objekt /	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
46207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Servisní objekt /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
46207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Servisní objekt /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 29.6.18
46306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Servisní objekt /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 29.6.18
46306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Servisní objekt /	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 29.6.18
46306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Servisní objekt /	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 29.6.18
46306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Servisní objekt /	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 29.6.18
46306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Servisní objekt /	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 29.6.18
46659 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Servisní objekt /	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
46659 3	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Servisní objekt /	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
46659 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Servisní objekt /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt /	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
46706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 4.7.18
47407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 20.7.18
47407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 20.7.18
47407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 20.7.18
47407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 20.7.18
47607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
47607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
47607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
47607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
47607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
47657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
47657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
47657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	S+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
47707 1	MALBY VNITŘNÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 3.8.18
47707 1	MALBY VNITŘNÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 3.8.18
47757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 10.8.18
47757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 10.8.18
48207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102...; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
48457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 ř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48607 1	MĚŘENÍ A REGULACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	SYSTEM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 10.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTEMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; ř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036.,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
48809 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 17.8.18
49109 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 8.6.18
49109 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 8.6.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
49207 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod.vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 15.6.18
49220 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 22.6.18
49220 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spoj.,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 22.6.18
49220 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 22.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NÁ JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 29.6.18
49259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 27.7.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 27.7.18
49259 2	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 27.7.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49350 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49427 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49427 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49427 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49427 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18

16.12.18

Servisní objekt

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 3.8.18
49557 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49587 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49587 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49587 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49607 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49607 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Servisní objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 10.8.18
49801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 17.8.18
49801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 17.8.18
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Servisní objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 24.8.18

16.12.18

Kanalizace serv.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 4.7.18
50350 1	PAŽENÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
50350 1	PAŽENÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
50459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
50459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
50459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18

16.12.18

Kanalizace serv.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 13.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 20.7.18

16.12.18

Kanalizace serv.

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 27.7.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VÓZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
56859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 10.8.18
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přím Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18

16.12.18

Kanalizace serv.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 3.8.18
59450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
59450 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
59500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59500 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VÓZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18

16.12.18

Kanalizace serv.

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, ř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kanalizace serv. Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A.Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;ř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír. vlivů Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kanalizace serv. / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18

Studentská

16.12.18

K. dešťová

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60159 1	ŘEZÁNÍ VOZOVEK K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 500-2	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60159 1	ŘEZÁNÍ VOZOVEK K. dešťová Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60501 1	PAŽENÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19

16.12.18

K. dešťová

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
60501 1	PAŽENÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101.07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
60550 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
60550 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
60550 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	CĚMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19

16.12.18

K. dešťová

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66278 2	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 8.3.19
66409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS K. dešťová Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
66409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
66409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
66409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
66409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66508 4	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19

16.12.18

K. dešťová

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
66508 1	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66508 2	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66508 1	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 5.4.19
69108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
69108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
69108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
69108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
69401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 22.3.19
69401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 22.3.19

16.12.18

K. dešťová

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
69401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+		M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 29.3.19
69401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ K. dešťová Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 22.3.19
69705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19
69705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE K. dešťová Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+		M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19
69801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19
69801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19
69801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU K. dešťová Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,,3.,.616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA K. dešťová Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 12.4.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 5.4.19
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+		M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 5.4.19
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 5.4.19
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 5.4.19
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70201 2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+ S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 19.4.19
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+ S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 19.4.19
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 19.4.19
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 19.4.19
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+ S+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 26.4.19
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 26.4.19
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 3.5.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
70701 2	NÁSYPY A SKLÁDKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 3.5.19
70802 1	PAŽENÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70802 1	PAŽENÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 12.4.19
70900 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 19.4.19
70900 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 19.4.19
70900 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 19.4.19
70900 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 19.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STRÍKANÝ BETON	+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; třídící znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73101 1	ÚPRAVA PODLOŽÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
73402 1	ODPAŽENÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 3.5.19
73402 1	ODPAŽENÍ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 3.5.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
73540 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73540 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	PŘÍRADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73603 1	ZÁKLADY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73750 1	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73750 1	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73750 1	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73750 2	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73750 1	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	PŘÍRADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
73800 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76305 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76320 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76320 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
76320 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76320 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76320 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76340 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76340 5	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76340 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76340 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 24.5.19
79101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19
79101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 31.5.19

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
79405 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁLÉ A PROMĚNNÉ	+	S+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:737030,33; ČSN EN 12899,12966-2	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
79609 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	S+ +	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 ČSN EN 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
79709 1	ČISTĚNÍ KOMUNIKACE Zpevněné plochy Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+		A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
79980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Zpevněné plochy / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19

Studentská veřejnost

16.12.18

Zpevněné plochy

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk záměří

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV

PSV Kontrolu provádí mistr PSV

Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna

Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet

T+ - technolog

+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem

D Kontrola dokladů o jakosti výrobků

M Měření (geometrických veličin)

Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věc