



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
301 2	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
409 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
459 1	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
501 2	PAŽENÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
501 2	PAŽENÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kolektory Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 31.5.19
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kolektory Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 31.5.19
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 14.6.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
701 2	NÁSYPY A SKLÁDKY Kolektory Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm., monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 7.6.19
1352 1	VRTY PRO PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
1352 6	VRTY PRO PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
1402 1	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
1402 14	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
1402 6	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
1402 14	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
1402 1	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADE DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
1402 7	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
1402 1	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
1402 6	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
1402 1	PILOTY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO ZÁKLADOVÉ PILOTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12794, tř.znak:72 3001,3056	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1502 2	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1502 1	ZÁKLADY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Kolektory Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
1657 4	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Kolektory Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Kolektory Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Kolektory Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Kolektory Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
1657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Kolektory Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 19.7.19
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Kolektory Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 19.7.19
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 19.7.19
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 19.7.19
2607 20	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Kolektory Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Kolektory Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
2607 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Kolektory Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Kolektory Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Kolektory Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
2751 4	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 19.7.19
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 26.7.19
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Kolektory Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 19.7.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; trídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136...13381; trídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3203 1	ZDI NOSNÉ Kolektory Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PŮDPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
3404 4	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	ZK.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19	
3404 7	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
3404 1	STROPY Kolektory Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 28.6.19	
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19	
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+		D	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19	
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19	



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol projektu Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 19.7.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Kolektory Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 12.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMITÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 26.7.19
7707 1	MALBY VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
7707 1	MALBY VNITŘNÍ Kolektory Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
9821 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kolektory Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.19 2.8.19



18.12.18

Kolektory

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9821 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kolektory Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.19 2.8.19
9821 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Kolektory Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír. vlivů Podpis kontrolora/Datum:	2.8.19 2.8.19
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kolektory Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19

Studentská verze



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 3.5.19
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zk. v. vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.;;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
13859 1	PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 24.5.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	KAMENINOVÉ TROUBY TVAROVKY A SPOJE TRUB	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 295-2 - 7; 72 5123,4,5200,01,53	Vstupní kontrola; zkušební vzorky Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12...; ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...;23...;24...;29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přijímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO POZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 21.6.19
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 28.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přijímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
16859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 4.7.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr..záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměnn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19



18.12.18

Kanalizační příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 14.6.19
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
19705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
19705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
19705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
19859 1	PŘESUN HMOT TE 9 Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 4.7.19
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kanalizační příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 26.4.19
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 17.5.19
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	26.4.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.;;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; třid.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.19 24.5.19
23859 1	PŘESUN HMOT TE 3 Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 14.6.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26178 2	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...;23...;24...;29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PÓDZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TRÓUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	ZK.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 7.6.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZAVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 4.7.19
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 12.7.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
26859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 21.6.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 14.6.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 14.6.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 14.6.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 14.6.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	7.6.19 14.6.19
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočetem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19



18.12.18

Vodovodní příp

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 21.6.19
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 4.7.19
29859 1	PŘESUN HMOT TE 9 Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 4.7.19
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Vodovodní příp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 14.6.19
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 10.5.19
30501 2	PAŽENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19
30501 2	PAŽENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.5.19 17.5.19
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 16.8.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 16.8.19
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 20.9.19
30701 8	NÁSYPY A SKLÁDKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	10.5.19 30.8.19
31352 1	VRTY PRO PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
31352 6	VRTY PRO PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	31.5.19 31.5.19
31402 1	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 7	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 3	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 7	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 1	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 4	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31402 1	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31402 3	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.19 4.7.19
31402 1	PILOTY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO ZÁKLADOVÉ PILOTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12794, tř.znak:72 3001,3056	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 28.6.19
31502 6	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 19.7.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
31502 5	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31502 12	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 26.7.19
31502 6	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31502 1	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 30.8.19
31502 1	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31502 5	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31502 1	ZÁKLADOVÁ DESKA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 12.7.19
31607 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
31607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
31607 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
31607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
31607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
31859 1	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 23.8.19
32103 2	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,, ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
32103 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19
32253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 4	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,, ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 27.9.19
32253 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
32253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32253 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 2	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 29.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 15.11.19
32404 2	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19
32404 2	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 2	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 11.10.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
32404 4	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 10	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.;; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 19	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19
32404 4	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32404 1	STROP SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
32607 30	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.;; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 24.1.20
32607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 24.1.20
32607 8	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.;; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 24.1.20
32607 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 24.1.20
32607 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 24.1.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
32653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 7.2.20
32653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 7.2.20
32653 1	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 7.2.20
32751 7	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 14.2.20
32751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 21.2.20
32751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 14.2.20
32859 1	PŘESUN HMOT SUTERÉN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 8.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 2	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MOSTNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2401-8,6207; ČSN EN 445	Kontrolní zkoušky dle předpisu ČSN Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 2	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert.,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...,ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 4	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADEY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 2	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY MOSTNÍ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15050, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
33103 1	SLOUPY A PILÍŘE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19
33203 4	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
33203 5	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
33203 5	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33203 6	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33203 6	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33203 1	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
33203 6	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 6.12.19
33203 1	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 10.1.20
33203 1	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33203 1	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33203 6	ZDI NOSNÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
33404 5	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 13.12.19
33404 3	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 3	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
33404 5	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 1	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.2.20 7.2.20
33404 22	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 1	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.2.20 7.2.20
33404 5	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 1	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 1	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
33404 6	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33404 1	STROPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třidící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 29.11.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třidící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 20.12.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 3.1.20
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 20.12.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 3.1.20
33604 5	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třidící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 20.12.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 14.2.20
33604 2	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 27.12.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 20.12.19
33604 1	SCHODIŠTĚ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 20.12.19
33859 1	PŘESUN HMOT TE 3 Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 7.2.20
34107 5	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
34107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207...; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20
34107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138...12512; třidící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
34107 10	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
34107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
34307 7	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	28.2.20 28.2.20
34307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.2.20 28.2.20
34607 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
34607 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
34607 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34607 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34607 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
34607 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY A SOUČÁSTI		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12975-2,76-2; třídící znak:730301	Zkouška odolnosti, spoleh.a bezpečnosti Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
34607 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TRVALE PŘIPEVNĚNÉ STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY		+	A,D Záz.n.o k.,Cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12951, třídící znak:747750	Zk.stat+dyn.pevnosti kroucení,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
34657 1	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34657 1	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34707 35	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POJISTNĚ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
34707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
34707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 15.5.20
34707 14	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34707 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
34807 7	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 7.5.20
34807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 7.5.20
34807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 7.5.20
34807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 12.6.20
34808 1	VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 22.5.20
34808 1	VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 22.5.20
35123 5	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VĚ VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 3.4.20
35123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 3.4.20
35123 5	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 3.4.20
35123 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PÓROBETON		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 678-80,989-92 znak7313...2034,2412	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 10.4.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
35123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	13.3.20 30.4.20
35123 3	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	13.3.20 30.4.20
35123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 3.4.20
35123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 3.4.20
35187 7	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
35187 34	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
35187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
35187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
35187 2	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 14.2.20
35229 4	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 28.2.20
35229 7	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.2.20 13.3.20
35306 14	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 7.5.20
35306 27	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
35306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
35306 40	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
35306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol projektu Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
35306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 22.5.20
35306 6	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
35306 14	VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		S+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PŘEVÁZOVÁNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466..	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vliv Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35407 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701..;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 24.7.20
35587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 22.5.20
35587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 22.5.20
35587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 13.3.20
35627 1	OTOPNÁ TĚLESA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 19.6.20
35627 1	OTOPNÁ TĚLESA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35647 9	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 10.7.20
35647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 19.6.20
35647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 19.6.20
35707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
35727 1	SILNOPROUD VODIČE Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35727 1	SILNOPROUD VODIČE Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 26.6.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
35747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 26.6.20
35807 4	VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35807 1	VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35807 1	VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 31.7.20
35807 1	VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 3.7.20
35807 1	VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 31.7.20
35859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.2.20 12.6.20
36109 63	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
36207 9	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 22.5.20
36207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 22.5.20
36207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 19.6.20
36306 13	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie / Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ POJIVA A MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13279-2,znak: 722486;ČSN 72 2301	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36306 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
36706 9	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.6.20 19.6.20
36706 17	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 5.6.20
36706 9	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.6.20 12.6.20
36706 17	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 5.6.20
36706 7	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36706 85	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
36859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 24.7.20
37127 3	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
37127 1	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37127 3	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37127 1	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
37127 1	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
37127 1	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ PODHLÉDY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13964,14716; tríd.znak:744520,21	Měření Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
37127 3	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
37127 1	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701..;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37407 3	OBKLADY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 28.8.20
37407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251..; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 21.8.20
37407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tríd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 21.8.20
37407 3	OBKLADY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 21.8.20
37507 6	PODLAHY SYNTETICKÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PRŮTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 11.9.20
37507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; trídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 21.8.20
37507 6	PODLAHY SYNTETICKÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 21.8.20
37507 2	PODLAHY SYNTETICKÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,3..,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 21.8.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
37607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
37607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tríd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
37707 19	MALBY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
37707 1	MALBY VNITŘNÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; trídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
37757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 16.10.20
37757 5	PODLAHY POVLAKOVÉ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 trf.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 16.10.20
37859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 25.9.20
38109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 2.10.20
38109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; trídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	5.6.20 2.10.20
38109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 25.9.20
38207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 30.10.20
38207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 6.11.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
38207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102.; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 30.10.20
38207 1	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 30.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 16.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 9.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 9.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 9.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 9.10.20
38307 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 16.10.20
38357 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 23.10.20
38357 1	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 30.10.20
38457 30	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 16.10.20
38457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 30.10.20
38457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 16.10.20
38607 1	MĚŘENÍ A REGULACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38608 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
38608 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38608 6	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38608 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38608 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
38608 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3;-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektů	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
38657 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
38707 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 30.10.20
38707 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 23.10.20
38707 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 30.10.20
38809 4	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 9.10.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
38859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 23.10.20
39207 6	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
39207 55	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 24.7.20
39207 6	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
39207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
39207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
39226 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39226 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
39226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39226 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...,ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
39259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20
39259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
39259 2	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20
39456 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39456 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39456 4	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302,., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39456 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39456 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39456 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 18.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 25.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
39487 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
39527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 23.10.20
39527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 23.10.20



18.12.18

Psychiatrie

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
39527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 23.10.20
39527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 30.10.20
39527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 23.10.20
39701 1	ZÁSYPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39701 1	ZÁSYPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39701 1	ZÁSYPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
39701 1	ZÁSYPY Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222..3..,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
39859 1	PŘESUN HMOT TE 9 Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 10.7.20
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Psychiatrie Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VĚ VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 6.11.20
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20



18.12.18

Komunikace

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 7.8.20
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Komunikace Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 7.8.20
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 14.8.20
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 7.8.20
40751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
40751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
40751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
40751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
40802 1	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
40802 1	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY Komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20



18.12.18

Komunikace

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
40802 1	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
40802 1	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY Komunikace Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTAŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
43101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
43101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 2	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 7	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 459-2; třídící znak:722201	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
43155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20



18.12.18

Komunikace

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
43509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
43509 20	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
43509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
43509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY Komunikace Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
46205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 18.9.20
46205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
46205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
46205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
46205 4	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
46205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11..;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBETONOVÉ KRYTY A ZÁLIVKY	+		Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	sk WG3:ČSN EN 13863, 13880,14187,14840	Kontrolní zkoušky, měření na místě Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20



18.12.18

Komunikace

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 18.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech.fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46255 1	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1008; třídící znak:732028	Fyzikální a chemické posouzení vhodnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 11.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
46305 2	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	VOZOVKY NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
46305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Komunikace Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
49309 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ Komunikace Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁLÉ A PROMĚNNÉ	+	S+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:737030,33; ČSN EN 12899,12966-2	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 16.10.20
49459 1	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ Komunikace Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20
49459 1	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ Komunikace Zhodnocení kontroly:	AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1793-1,2,3; třídící znak:73706.	Zkoušky akustických vlastností konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20
49459 1	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ Komunikace Zhodnocení kontroly:	CLONY PROTI OSLNĚNÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH	+	+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12676-2; třídící znak:737070	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20



18.12.18

Komunikace

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49459 1	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ Komunikace Zhodnocení kontroly:	ZÁLIVKY A TVAROVANÉ VLOŽKY DO SPÁR KOMUNIKACÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14840, třídící znak:73 6151	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20
49459 1	ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ Komunikace Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1794-2; třídící znak:737061	Zvl.požár.zk.odrazy světla,exist.výparů Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20
49759 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV Komunikace Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302... ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 23.10.20
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 7.8.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.7.20
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 14.8.20
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 14.8.20
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 21.8.20



18.12.18

Kyslíkovástanice

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm., monitorování Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 14.8.20
50802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
50802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2030, ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	PŘÍSADY DO BETONU,MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 480,část 1,2, 4,5,6,8,10,11,12,13	Soubor mech,fyzikál. a chemických zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53102 1	ZÁKLADY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
53701 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20
53701 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20
53701 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 11.9.20
53701 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 4.9.20



18.12.18

Kyslíkovánice

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53751 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 11.9.20
53751 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 18.9.20
53751 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 18.9.20
53751 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovánice Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ VENKOVNÍCH VEDENÍ	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12509; Třídící znak:731751	Zkoušky pružnosti, pevnosti,hustoty,vlh Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.9.20



18.12.18

Kyslíkovástanice

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STOŽÁRY A SLOUPY VENKOVNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12843, ř.znak:72 3001,3055	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
56103 1	SLOUPY VENKOVNÍ Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.9.20
59357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
59357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
59357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
59357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20
59357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Kyslíkovástanice Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 2.10.20



18.12.18

Zakládání zeleně

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 28.8.20
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 28.8.20
63101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
63101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ KONSTRUKCE HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ	+	S+ +	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P 75 0290; projektu	Výpočtem dle 4 různ. mezních stavů Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
63101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20



18.12.18

Zakládání zeleně

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
63101 2	NÁSPY ZHUTNĚNÉ Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
66204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
66204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
66204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
66204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
66204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1015; třídící znak:722400	Jednotlivé zkušební metody Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	CEMENT A POJIVA NA JEHO BÁZI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 196,413-2; třídící znak:7221..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	PŘÍRODNÍ KÁMEN	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1925,6,1936, 12370,72;znak:721...	Kontrolní zkoušky dle předeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66704 1	DLAŽBY IS Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
66859 1	PŘESUN HMOT TE 6 Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ A SILNIČNÍ STROJE	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8000; ČSN EN 474	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 25.9.20
69101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zakládání zeleně Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20



18.12.18

Zakládánizeleně

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
69101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zakládánizeleně Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
69101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Zakládánizeleně Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír. vlivů Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 25.9.20
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Zakládánizeleně Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 9.10.20

Studentská verze



18.12.18

Zakládání zeleně

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk zázhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská větev